



Level



Pressure



Flow



Temperature



Liquid
Analysis



Registration



Systems
Components



Services




Solutions

操作手册

Proline t-mass 65

热式气体质量流量测量系统



BA00111D/28/ZH/06.10
71213105

有效软件版本号:
V 1.01.00 (设备软件)

目录

1	安全指南	5	5	操作	34
1.1	指定用途	5	5.1	显示与操作单元	34
1.2	安装、调试和操作	5	5.2	功能菜单的简明操作指南	35
1.3	操作安全	6	5.2.1	基本注意事项	36
1.4	返回	6	5.2.2	允许设置模式	36
1.5	安全图标和符号说明	6	5.2.3	禁止设置模式	36
2	标识	7	5.3	错误信息	37
2.1	设备名称	7	5.3.1	错误类型	37
2.1.1	变送器铭牌	7	5.3.2	错误信息类型	37
2.1.2	传感器铭牌	8	5.4	通信	38
2.1.3	接线铭牌	9	5.4.1	操作方式	38
2.2	证书和认证	10	5.4.2	当前设备描述文件	39
2.3	注册商标	10	5.4.3	设备参数和过程变量	39
3	安装	11	5.4.4	通用 HART 命令 / 一般操作 HART 命令	40
3.1	到货验货、运输和储存	11	5.4.5	设备状态 / 错误信息	45
3.1.1	到货验收	11	5.4.6	切换 HART 写保护开 / 关	48
3.1.2	运输	11	6	调试	49
3.1.3	储存	11	6.1	功能检查	49
3.2	安装条件	12	6.2	开启测量设备	49
3.2.1	外形尺寸	12	6.3	快速设置	49
3.2.2	系统压力和脉动流	12	6.3.1	“Commissioning / 调试”	
3.2.3	管路系统要求	13		快速设置菜单	50
3.2.4	安装方向	14	6.3.2	“Sensor / 传感器”快速设置菜单	52
3.2.5	前后直管段	15	6.3.3	“Gas / 气体”快速设置菜单	53
3.2.6	伴热	18	6.3.4	“Pressure / 压力”快速设置菜单	55
3.2.7	隔热	18	6.3.5	“Heat Flow / 热流量”快速设置菜单	56
3.2.8	振动	18	6.3.6	数据备份 / 传输	58
3.3	安装指南	19	6.3.7	外部压力补偿输入	59
3.3.1	安装插入式传感器	19	6.3.8	气体补偿输入	60
3.3.2	拆除插入式传感器	22	6.4	设置	61
3.3.3	安装法兰式传感器	22	6.4.1	一路电流输出: 有源 / 无源信号	61
3.3.4	旋转变送器外壳	23	6.4.2	两路电流输出: 有源 / 无源信号	62
3.3.5	旋转现场显示	23	6.4.3	电流输入: 有源 / 无源信号	63
3.3.6	安装墙装型变送器外壳	24	6.4.4	继电器触点: 常闭 / 常开触点	64
3.4	安装后检查	26	6.5	调节	65
4	接线	27	6.5.1	零点校正	65
4.1	连接分体式仪表	27	6.6	数据储存单元 (HistoROM)	66
4.1.1	连接传感器 / 变送器的连接电缆	27	6.6.1	HistoROM/S-DAT (传感器 DAT)	66
4.1.2	连接电缆规格	28	6.6.2	HistoROM/T-DAT (变送器 DAT)	66
4.2	连接测量单元	29	7	维护	67
4.2.1	变送器连接	29	7.1	外部清洗	67
4.2.2	接线端子分配	31	7.2	管道清洗	67
4.2.3	HART 连接	32	7.3	测量管清洗	67
4.3	防护等级	33	7.4	更换密封圈	68
4.4	连接后检查	33	7.5	就地标定	68
			7.6	二次标定	68

8

附件

69

8.1

仪表类附件

69

8.2

安装类附件

69

8.3

通信类附件

70

8.4

服务类附件

70

9

故障排除

71

9.1

故障排除指南

71

9.2

系统错误信息

72

9.3

过程错误信息

75

9.4

过程错误 (无显示信息)

75

9.5

输出响应错误

77

9.6

备件

78

9.6.1

拆除和安装印刷电路板

79

9.6.2

更换设备保险丝

84

9.7

返回

85

9.8

废弃

85

9.9

软件版本更新

85

10

技术参数

86

10.1

技术参数概述

86

10.1.1

应用

86

10.1.2

功能与系统设计

86

10.1.3

输入

86

10.1.4

输出

87

10.1.5

电源

88

10.1.6

性能参数

88

10.1.7

操作条件: 安装

89

10.1.8

操作条件: 环境

89

10.1.9

操作条件: 过程

90

10.1.10

机械结构

91

10.1.11

人机界面

93

10.1.12

证书和认证

93

10.1.13

订购信息

95

10.1.14

附件

95

10.1.15

文档资料

95

索引

96

1 安全指南

1.1 指定用途

本《操作手册》介绍的测量设备仅可用于气体的质量流量测量 (例如: kg、Nm³、scf)。此外,系统还可以测量气体温度。测量设备可设置用于系列标准纯净气体或混合气体的测量。

例如:

- 空气
- 氧气
- 氮气
- 二氧化碳
- 氩气, 等

测量腐蚀性气体、饱和气体或不洁净气体时,应特别小心(联系 Endress+Hauser 当地销售中心)。必须避免进行不稳定气体和 Endress+Hauser 认定不合适气体的测量。测量设备不得用于液体和液态气体的测量。

不恰当使用或用于非指定用途可能会破坏测量设备的操作安全性。对此,制造商不承担任何责任。

1.2 安装、调试和操作

请遵守下列要求:

- 必须由工厂厂方授权的、经培训合格的专业技术人员进行设备的安装、电气连接、调试和维护。
技术人员必须阅读《操作手册》,理解并遵守其中的各项规定。
- 必须由工厂厂方授权的、经培训合格的技术人员进行设备操作。技术人员必须严格遵守《操作手册》中的各项规定。
- Endress+Hauser 十分乐意帮助用户确认进行特殊流体(包括清洁用流体)测量时接液部件材料的耐腐蚀性。但是,测量过程中的温度、浓度或污染度的轻微变化可能会导致接液部件材料的耐腐蚀性发生改变。因此,Endress+Hauser 不对特定应用中出现的接液部件材料的耐腐蚀性问题承担任何责任。用户应根据实际过程条件妥善选择接液部件材料。
- 需要在管路中进行焊接操作时,不得通过测量设备实现焊接设备接地。
- 务必确保测量系统按照接线图正确接线。变送器必须接地,除非采取了其他特殊防护措施,例如:与 SELV 或 PELV 电源电气隔离 (SELV = 安全特低电压; PELV = 保护特低电压)。
- 此外,还需要遵守当地法规和电气设备维修规则。

1.3 操作安全

请遵守下列要求：

- 危险区域中使用的测量系统带单独成册的防爆 (Ex) 文档资料，防爆 (Ex) 手册是《操作手册》的组成部分。必须严格遵守补充文档资料中的安装指南和参数要求。防爆 (Ex) 手册的封面图标标识了认证类型和认证机构 (例如：CE 表示欧洲、FM 表示美国、CSA 表示加拿大)。
- 热过程流体流经测量管，将进一步升高外壳的表面温度。特别需要注意：传感器表面温度可能会接近流体温度。测量高温流体时，确保已采取防护措施，避免发生接触性烧伤。
- 测量设备符合 EN 61010-1 标准的通用安全要求、IEC/EN 61326 标准的电磁兼容性 (EMC) 要求和 NAMUR 推荐的 NE 21、NE 43 和 NE 53 标准。
- 设备在压力设备指令中规定的 II 类或 III 类安装场合中使用时，必须遵守单独成册的压力设备指令。
- 制造商保留修改技术参数的权利，将不预先通知。请向 Endress+Hauser 当地销售中心查询本《操作手册》的当前版本信息，或索取最新版本资料。

1.4 返回

- 如不能完全确认已全部清除测量设备上的危险物质，例如：渗入裂缝中的危险物，或扩散至塑料中的危险物，请勿返回测量设备。
- 用户必须承担由于未充分清洁测量设备而产生的废弃物处理和人员伤害 (烫伤等) 费用。
- 请遵守返回步骤 → 85。

1.5 安全图标和符号说明

设备设计符合最先进、最严格的安全要求，通过出厂测试，可以放心使用。设备符合 EN 61010-1 适用标准和法规 - “测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则”。但是，不恰当使用或用于非指定用途时，测量设备可能会成为危险源。

因此，请始终注意《操作手册》中的下列安全信息图标：



警告！

“警告”图标表示：操作或步骤执行错误将导致人员受伤或安全事故。



小心！

“小心”图标表示：操作或步骤执行错误可能导致设备操作故障或设备损坏。



注意！

“注意”图标表示：操作或步骤执行错误可能间接影响设备操作，或导致设备发生意外响应。

2 标识

2.1 设备名称

T-mass 65 流量测量系统包含下列部件：

- t-mass 65 变送器
- t-mass F 传感器、 t-mass I 传感器

两种结构类型的仪表供用户选择：

- 一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元
- 分体式结构：变送器和传感器均为单独的机械单元，需分体安装

2.1.1 变送器铭牌




图 1: t-mass 65 变送器的铭牌示意图

- 1 订货号、序列号：字母和数字的含义请参考订购信息
- 2 供电电压、频率和功率消耗
- 3 可选输入 / 输出
- 4 特殊产品信息
- 5 《操作手册》 / 文档资料信息
- 6 证书、认证和设备版本信息
- 7 环境温度范围
- 8 防护等级

2.1.2 传感器铭牌




图 2: t-mass 65 F 传感器的铭牌示意图

- 1 订货号、序列号：字母和数字的含义请参考订购信息
- 2 仪表标称口径
- 3 压力范围
- 4 温度范围
- 5 测量管材质
- 6 密封圈材质
- 7 特殊产品信息
- 8 《操作手册》 / 文档资料信息
- 9 环境温度范围
- 10 防护等级
- 11 设备版本信息 (认证、证书)

2.1.3 接线铭牌




图 3: 变送器的接线铭牌示意图

- 1 序列号
- 2 允许电流输出设置
- 3 允许继电器触点设置
- 4 接线端子分配, 供电电缆: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC
1 号端子: L1 接 AC, L+ 接 DC
2 号端子: N 接 AC, L- 接 DC
- 5 输入 / 输出信号, 可能的设置和接线端子分配 (20...27), 参考“输入 / 输出电气参数” → 87
- 6 设备的当前软件版本号
- 7 通信方式, 例如: HART、PROFIBUS DP 等
- 8 当前通信软件信息 (设备修订版本号和设备描述), 例如: Dev. 01 / DD 01 (HART)
- 9 生产日期
- 10 升级信息, 相对于第 6...9 项

2.2 证书和认证

设备设计符合最先进、最严格的安全要求，通过出厂测试，可以放心使用。设备符合 EN 61010-1 适用标准和法规 - “测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则” 和 IEC/EN 61326 标准的电磁兼容性 (EMC) 要求。

本《操作手册》中介绍的测量系统遵守 EC 准则的法律要求。Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的仪表均成功通过了所需测试。

测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。

2.3 注册商标

KALREZ® 和 VITON®

E.I. Du Pont de Nemours & Co., 公司 (Wilmington, 美国) 的注册商标

AMS™

艾默生过程管理 (St. Louis, 美国) 的注册商标

HART®

HART 通信组织 (Austin, 美国) 的注册商标

HistoROM™、S-DAT®、T-DAT™、F-CHIP®、FieldCare®、Field Xpert™、Fieldcheck®、Applicator®、t-mass®

Endress+Hauser Flowtec AG, Reinach, CH 的注册商标或正在注册中的商标

3 安装

3.1 到货验货、运输和储存

3.1.1 到货验收

接收货物时，应进行下列检查：

- 检查包装或包装内的物品是否完好无损。
- 对照供货清单，检查包装内的物品是否与供货清单一致，是否有遗漏。

3.1.2 运输

拆除包装，将设备运输至最终安装点，请遵守下列要求：

- 使用出厂原包装运输设备。
- 过程连接上的防护罩或防护帽用于防止运输和储存期间测量管机械损伤。因此，安装前请勿拆除防护罩或防护帽。
- 请勿通过变送器外壳或分体式传感器接线盒起吊标称口径 $> \text{DN } 40$ ($> 1\frac{1}{2}"$) 的测量设备 (→ 图 4)。在过程连接处使用两根带状吊绳起吊设备。请勿使用链条，链条可能损坏外壳。



警告！

如果测量设备滑动，则存在人员受伤的风险。装配完成后，测量设备的重心可能会高于起吊点位置。

因此，应确保设备始终不会绕轴转动或滑动。




图 4: 传感器 ($> \text{DN } 40$ ($> 1\frac{1}{2}"$)) 的运输指南示意图

3.1.3 储存

请遵守下列要求：

- 妥善包装测量设备，为储存 (和运输) 过程中的测量设备提供抗冲击保护。原包装材料提供最佳保护。
- 允许储存温度范围： $-40...+80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}...+176\text{ }^{\circ}\text{F}$)；推荐温度： $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+68\text{ }^{\circ}\text{F}$)。
- 安装前，请勿拆除过程连接上的防护罩或防护帽。
- 必须采取防护措施，避免测量设备直接日晒，出现过高的表面温度。
- 针对除氧应用，安装前，请勿拆除设备出厂时所附带的特殊密封或包装。

3.2 安装条件

请遵守下列要求：

- 扰动流体状态对基于热扩散原理测量的仪表的影响巨大。
- 遵守推荐前后直管道长度要求。
- 丰富的工程实践经验是正确进行管路系统设计和安装的前提。
- 确保正确的传感器安装方向和安装位置。
- 采取措施减少或避免出现冷凝现象（例如：安装冷凝水分离器、进行隔热处理等）。
- 必须遵守最高允许环境温度和介质温度范围（→ 90）。
- 在阴凉处安装变送器，或安装防护罩。
- 基于机械结构考虑，安装重量较大的传感器时，建议使用安装基座，保护管道。

3.2.1 外形尺寸

传感器和变送器的外形尺寸和安装长度请参考《技术资料》。登录以下网址可以下载《技术资料》的 PDF 文件：www.endress.com。
《技术资料》的详细信息 → 95。

3.2.2 系统压力和脉动流

活塞泵和部分压缩机系统会导致过程压力剧烈变化，出现虚假内部流量模式，导致附加测量误差。必须采取合适方法减小压力脉冲：

- 扩大罐体
- 使用前扩径管
- 在下游管道中重新安装流量计





在压缩空气系统中，建议将流量计安装在过滤装置、干燥装置和缓冲装置之后，避免出现脉动和油 / 灰尘污染。请勿将流量计直接安装在压缩机的出口处。

3.2.3 管路系统要求

始终基于工程实践经验设计：

- 正确的准备工作：焊接和抛光技术
- 必须选择合适尺寸的密封圈
- 必须正确对齐法兰和密封圈
- 连接管管径与流量计的内口径相同。
最大管径偏差为：
 - 1 mm (0.04 inch)：口径 < DN 200 (8") 时
 - 3 mm (0.12 inch)：口径 ≥ DN 200 (8") 时

详细信息请参考 ISO 14511 标准。





 a0005103		
正确对齐法兰和密封圈		
 a0005104	 a0005105	 a0005106
两侧的管径大小不同	密封圈尺寸错误	法兰和密封圈未正确对齐



小心！
重新安装时，连接部分应无金属颗粒和磨损性颗粒，防止启动时损坏传感部件。

3.2.4 安装方向

确保传感器上的箭头指向与管道中气体的流向一致。

		法兰式传感器		插入式传感器	
竖直管道		一体式	分体式	一体式	分体式
 A0013785		✓✓ ①	✓✓ ①	✓ ①、②	✓✓ ①
水平管道，变送器表头朝上					
 A0013786		一体式 / 分体式 ✓✓ ②			
水平管道，变送器表头朝下					
 A0013787		一体式 / 分体式 ✓ ③			
倾斜管道，变送器表头朝下					
 A0009897		一体式 / 分体式 ✓ ④			

- ✓✓ = 推荐安装方向
- ✓ = 特定应用条件下的推荐安装方向
- ① 测量饱和气体或不纯净气体时，建议采用竖直管道且介质流向向上的安装方向，减小冷凝 / 污染的影响。
- ② 剧烈振动环境中，或安装不稳定时，不建议采用此安装方向。
- ③ 仅适用于测量清洁 / 干燥气体。可能出现粘附或发生冷凝现象时，请勿采用水平管道 / 变送器表头朝下的安装方向。请参考 ④。
- ④ 测量潮湿气体或饱和水气体时 (例如：沼气)，应采用倾斜管道的安装方向 ($\alpha = \max. 135^\circ$)。

3.2.5 前后直管段


扰动流体状态对基于热扩散原理测量的仪表的影响巨大。
通常，热式流量计的安装位置应尽可能远离扰动源。详细信息请参考 ISO 14511 标准。



- 注意！
- 流量计的上游管道中存在两个或多个扰动源时，应满足最大前直管段长度要求。例如：流量计的上游管道中安装有控制阀和弯头，控制阀的前直管段长度要求 ($50 \times \text{DN}$) 即为推荐前直管段长度。
 - 测量氦气、氢气等小质量气体时，所有前直管段长度应翻倍。


最小推荐前后直管段长度如下 (不带流量调节器):

法兰式传感器



1 = 缩径管； 2 = 扩径管； 3 = 90° 弯头或三通； 4 = 2 × 90° 弯头； 5 = 2 × 90° 弯头 (三向)； 6 = 控制阀

插入式传感器



1 = 缩径管； 2 = 扩径管； 3 = 90° 弯头或三通； 4 = 2 × 90° 弯头； 5 = 2 × 90° 弯头 (三向)；
6 = 控制阀或压力调节器



注意！
无法满足前直管段长度要求时，建议安装专用孔板流量调节器 (→ 16)。

带压力变送器的后直管段长度

压力变送器应安装在测量设备的下游管道中，确保压力变送器的过程连接对进入测量点的流量无影响。




图 5: 压力测量点的安装示意图 (PT = 压力变送器)

孔板流量调节器

无法满足前直管段长度要求时，建议安装孔板流量调节器。参考“附件”→ 69。




图 6: 使用流量调节器时的最小推荐前后直管段长度示意图 (乘以管径)

1 = 法兰式传感器的流量调节器； 2 = 插入式传感器的流量调节器

插入式传感器的流量调节器

著名的“Mitsubishi”设计原理的建议适用管径范围为 DN 80...300 mm (3"...12")。流量调节器必须安装在传感器的上游管道中，前直管段长度为 $8 \times DN$ 。此外，流量调节器的上游管道也有前直管段长度要求，长度为 $5 \times DN$ 。

法兰式传感器的流量调节器

Endress+Hauser t-mass F 传感器 (DN 25... 100 (1" ... 4")) 的专用流量调节器。流量调节器具有多种安装螺孔分布和孔径，确保孔板可以满足不同的法兰压力等级 (例如：Cl. 150 和 Cl.300)。

流量调节器和密封圈安装在两个管道法兰和流量计法兰之间 → 图 17。

仅允许使用与法兰螺栓孔匹配的螺栓，确保流量调节器正确对中安装。此外，定位槽必须指向变送器。

流量调节器安装错误对测量精度的影响很小。




图 7: 流量调节器的安装示意图

1 = 孔板流量调节器； 2 = 密封圈 / 垫圈； 3 = 定位槽； 4 = 定位槽对准变送器



注意！

- 建议同时订购 t-mass F 传感器和流量调节器，使两者能同时进行标定，优化系统性能。日后，重新安装流量调节器对测量性能的影响很小。
- 非 Endress+Hauser 型号的流量调节器与 t-mass F 传感器配套使用时，受管道内流体状态和压降的影响，会对测量性能产生影响。
- 螺栓、螺母、密封圈等均为非标准供货件，必须由用户自备。

3.2.6 伴热

在某些测量场合中，需要采取适当措施避免热量流失 (冷凝)。可以采用电伴热，例如：使用电加热元件伴热，或通过热水管道或蒸汽管道伴热，或安装保温层。



小心！
存在电子部件过热的风险！因此，传感器、变送器和分体式传感器接线盒之间的连接部位不能使用保温材料。

3.2.7 隔热

测量潮湿气体或饱和水气体 (例如：沼气) 时，应对管道和流量计壳体进行隔热处理，防止水滴渗入测量传感器中。




图 8: t-mass 65F 和 65I 的最大保温层厚度示意图

- a 法兰式传感器的最大保温层厚度
- b 插入式传感器的最大保温层厚度

3.2.8 振动



小心！
剧烈振动会导致测量设备机械损坏，破坏其安装。
注意“技术参数”中的振动参数 → 89。

3.3 安装指南

3.3.1 安装插入式传感器

传感器可以安装在焊接座中，或可伸缩安装套件中。使用可伸缩安装套件安装时，请参考安装套件包装中的补充文档资料。

安装焊接座

以下为 Endress+Hauser 焊接座的安装说明。使用现存安装套件或用户自备安装套件时，请参考后续章节“插入深度计算和调节”。



注意！

- 安装焊接座时，需要考虑安装方向和前后直管段长度 → 图 14。
- 焊接座为不锈钢 1.4404 (316/316L) 材质。使用合适的焊接工艺。



小心！

在薄壁矩形管道中安装焊接座时，请使用合适的传感器支架安装，将焊接座焊接至安装底板，分散负载。否则，可能无法稳定安装，矩形管壁可能会被损坏。



警告！

- 安装指南仅适用于安全温度下的无气体的常压管道。

1. 在管道中钻孔或切孔，孔径为 $\varnothing 31.0 \text{ mm} \pm 0.5 \text{ mm}$ ($1.22" \pm 0.019"$)。
2. 开孔去毛刺。
3. 将焊接座安装在开孔中，竖直向上放置，并焊接至管道上 → 图 19。




图 9: 圆形管道中 (或矩形管道中) 焊接座的位置示意图

插入深度的计算和调节

为了保证基本测量结果，传感器必须以正确的插入深度插入圆形管道 / 矩形管道中。传感器管上带毫米 (mm) 和英寸 (inch) 刻度，确保正确的传感器插入深度。

4. 计算插入深度：
 - 参考快速设置“Sensor / 传感器”的帮助菜单 → 图 52，或
 - 使用下列尺寸和计算公式




图 10: 计算插入深度的辅助尺寸示意图

- A 圆形管道：内径
矩形管道：内部尺寸
- B 管壁厚度
- C 圆形管道 / 矩形管道至紧固套管间的距离



注意！
详细计算说明请参考《技术资料》TI00069D。

- 插入深度计算值 (公制单位 (SI)) = $0.3 \cdot A + B + C + 2 \text{ mm}$
- 插入深度计算值 (英制单位 (US)) = $0.3 \cdot A + B + C + 0.079 \text{ inch}$

记录计算值。




图 11: 参考插入深度计算值安装传感器

5. 将传感器插入焊接座 (1) 中。首先，用手拧紧紧固套管 (2) 下部的螺母；随后，再用扳手 (42 mm) 拧紧 1¼ 圈。
⚠ 小心！
 - NPT 螺纹：使用螺纹密封胶带或密封胶
 - G 1 A 螺纹：必须安装包装中的密封圈
6. 拧紧紧固套管 (3) 上部的螺母，仍可继续调节传感器。
7. 确定传感器插入深度所对应的刻度值，并调节传感器，使得刻度上的数值对准上部紧固套管 (4) 的底部位置。

参考流向，确定传感器的插入方向




图 12: 参考流向确定传感器的插入方向

8. 检查并确认传感器 90° 安装在圆形管道 / 矩形管道中。
旋转传感器，使传感器上的箭头指向与流向一致。



注意！

为了确保测量管充分接触流动的气体流，传感器的插入方向与上述位置的偏离角度不得超过 7°。




Fig. 13: 固定传感器的安装位置

9. 用手拧紧紧固套管 (1)，固定传感器位置。随后，使用开口扳手沿顺时针方向再旋转 1¼ 圈。
10. 固定两颗固定螺丝 (2) (内六角扳手；3 mm (1/8"))。



警告！

注意扭矩：4 Nm (2.95 lbf ft)

11. 检查传感器和变送器，确保不再旋转。
12. 在最高工作压力下进行测量点泄露检查。

3.3.2 拆除插入式传感器



- 警告！
- 带压时，请勿拆除测量设备！停止气体流动，卸除过程管道上的压力。
 - 测量有毒、爆炸或易燃气体时，必须使用惰性气体吹扫安装测量设备的管道，完全去除测量气体的痕迹。
 - 拆除工作进行过程中，不得恢复测量过程。
 - 允许系统和设备冷却至安全温度 (即：< 50 °C (120 ° F))。




图 14: 拆除插入式传感器

1. 松开固定螺丝 (1)。
2. 使用扳手逆时针方向旋转拧紧套管上部的螺母 (2)。
⚠ 小心！
竖直安装时，请确保测量设备不会掉落至管道中。
3. 拧下拧紧套管下部的螺母 (3)，拆除传感器。

3.3.3 安装法兰式传感器

传感器上的箭头指向与管道中气体的实际流向一致。




图 15: 参考流向，确定法兰式传感器的安装方向

3.3.4 旋转变送器外壳

旋转现场型铝外壳



警告！

以下设备旋转操作步骤不适用于 1 区 (ATEX/IEC Ex) 或 Cl. I Div. 1 (FM/CSA) 防爆场合。在防爆场合中，旋转外壳的操作步骤请参考防爆 (Ex) 手册 → 95。

1. 松开两颗固定螺丝。



小心！

专用螺丝！请勿完全松开螺丝，或使用其他螺丝替换。
仅使用 Endress+Hauser 原装部件。

2. 旋转卡口至挡块。
3. 小心提起变送器外壳，至尽可能高的位置。
4. 旋转变送器外壳至所需位置 (两个方向上的旋转角度：max. $2 \times 90^\circ$)。
5. 放下外壳至安装位置；卡口重新啮合。
6. 重新拧紧两颗固定螺丝。




图 16: 旋转变送器外壳 (现场型铝外壳)

3.3.5 旋转现场显示

1. 从变送器外壳上拧下电子腔盖。
2. 按下显示模块侧边的锁扣，从电子腔盖板上拆下显示单元。
3. 旋转显示屏至理想位置 (两个方向上的旋转角度：max. $4 \times 45^\circ$)，并将其重新安装在电子腔盖板上。
4. 将电子腔盖重新牢固拧至变送器外壳上。




图 17: 旋转现场显示 (现场型外壳)

3.3.6 安装墙装型变送器外壳

墙装型外壳可以采取下列安装方式：

- 直接安装在墙壁上
- 安装在控制面板上 → 图 25 (专用安装套件, 参考“附件” → 图 69)
- 柱式安装 → 图 25 (专用安装套件, 参考“附件” → 图 69)



小心！

- 确保环境温度在允许温度范围内
($-20...+60\text{ °C}$ ($-4...+140\text{ °F}$), 可选: $-40...+60\text{ °C}$ ($-40...+140\text{ °F}$))。
- 在阴凉处安装设备。避免阳光直射。
- 墙装型外壳安装后, 电缆入口应始终朝下。

直接安装在墙壁上

1. 参考下图钻孔。
2. 拆下接线腔盖 (a)。
3. 将两颗固定螺丝 (b) 推入外壳上的安装孔 (c) 中。
 - 固定螺丝 (M6): max. $\varnothing 6.5\text{ mm}$ (0.25 inch)
 - 螺丝头: max. $\varnothing 10.5\text{ mm}$ (0.4 inch)
4. 如图所示, 将变送器外壳固定在墙壁上。
5. 将接线腔盖 (a) 牢牢固定在外壳上。




图 18: 直接安装在墙壁上

安装在控制面板上

1. 参考下图，预置面板上的开孔。
2. 从面板前方将外壳推入开孔中。
3. 将固定螺丝固定在墙装型外壳上。
4. 将螺杆旋入紧固支座中并拧紧，直至外壳牢牢固定在面板上。
随后，拧紧锁定螺母。
无需使用其他支撑。




图 19: 盘式安装示意图 (墙装型外壳)

柱式安装

安装步骤如下图所示。



小心！

需要在热管道中安装时，务必确保外壳温度不会超过最高允许温度 +60 °C (+140 °F)。




图 20: 柱式安装示意图 (墙装型外壳)

3.4 安装后检查

在管道中完成测量设备安装后，进行下列检查：

设备状况和技术规范	说明
设备是否完好无损 (目视检查)?	—
设备是否符合测量点规范 (包括：过程温度和过程压力、环境温度、测量范围等)? 检查铭牌。	→ 图 7
安装条件	说明
管道 / 密封圈 / 流量计壳体是否正确安装?	→ 图 13
是否正确安装 (合适的管道内径、正确的密封圈尺寸)?	→ 图 13
是否选择了正确的传感器安装位置，是否与传感器类型、流体特性和流体温度匹配?	→ 图 14
是否有足够的传感器前后直管道长度?	→ 图 15
流量调节器是否正确安装 (可选)?	→ 图 16
传感器上的箭头指向是否管道中气体的流向一致?	→ 图 14
传感器插入深度是否正确 (仅适用于插入式传感器)?	→ 图 19
过程环境 / 过程条件	说明
测量设备是否采取防潮和防晒保护措施?	—
是否采取措施，防止测量设备过热?	→ 图 18
是否采取措施，防止测量设备剧烈振动?	→ 图 18, → 图 89
检查气体特性 (例如：纯净度、干燥、清洁度)	选择合适的安装方向 → 图 14

4 接线



警告！
连接防爆型 (Ex) 设备时，参考防爆 (Ex) 手册中的提示信息和接线图，防爆手册 (Ex) 是《操作手册》组成部分。如有任何疑问，敬请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。



注意！
设备无内置电源开关。因此，需要设置隔离开关或供电回路断路器，用于断开连接设备的电源。

4.1 连接分体式仪表

4.1.1 连接传感器 / 变送器的连接电缆



- 警告！**
- 拆除电子腔盖后，不再提供抗冲击保护，存在电击风险！拆除内盖板之前，请首先关闭测量设备的电源。
 - 存在电击风险！上电前，将保护性接地端连接至外壳的接地端子上。
1. 松开变送器和传感器外壳上的固定螺丝，拆除接线腔盖。
 2. 将连接电缆插入正确的缆塞中。
 3. 参考接线图连接传感器和变送器 (→ 图 21，或螺纹外壳盖中的接线图；线芯横截面积：max. 2.5 mm² / AWG 13)。
 4. 将接线腔盖重新拧至传感器和变送器外壳上。




图 21: 分体式仪表的电气连接示意图

- A 墙装型外壳；非危险区和 2 区 (ATEX II3G、FM/CSA) 防爆区 → 参考防爆 (Ex) 手册
- B 现场型外壳；1 区 (ATEX II2GD、IECEX、FM/CSA) 防爆区 → 参考防爆 (Ex) 手册
- C 分体式仪表的插入式传感器
- D 分体式仪表的法兰式传感器

线芯颜色 (Endress+Hauser 电缆)：
接线端子号：41 = 白；42 = 棕；43 = 绿；44 = 黄

4.1.2 连接电缆规格

分体式仪表的变送器和传感器的连接电缆规格如下：

- $2 \times 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (AWG 20) PVC 屏蔽电缆 (双绞线)
- 阻抗: $\leq 40 \text{ } \Omega/\text{km}$ ($\leq 131.2 \text{ } \Omega / 1000 \text{ ft}$)
- 工作电压: $\geq 250 \text{ V}$
- 温度范围: $-40 \dots +105 \text{ } ^\circ\text{C}$ ($-40 \dots +221 \text{ } ^\circ\text{F}$)
- 标称缆径: 8.5 mm (0.335")
- 最大电缆长度: 100 m (328 ft)



注意！

- 必须牢固安装电缆，防止松动。
- 选择合适电缆缆径，应充分密封缆塞 → 图 88。

4.2 连接测量单元

4.2.1 变送器连接



警告！

- 存在电击风险！打开设备前，请首先关闭电源。上电前，请勿安装设备，或进行设备接线。疏忽此安全预警信息，可能导致电子部件发生不可修复的损坏。
- 存在电击风险！上电前，将保护性接地端连接至外壳的接地端子上，除非已经采取特殊防护措施（例如：通过 SELV 或 PELV 与电源隔离）。
- 参考铭牌参数，逐一检查现场的供电电压和频率，确保一致。遵守电气设备的安装法规要求。

1. 从变送器外壳上拧下接线腔盖 (f)。
2. 将供电电缆 (a) 和信号电缆 (b) 插入正确的电缆入口中。
3. 进行接线：
 - 接线图 (铝外壳) → 图 22
 - 接线图 (墙装型外壳) → 图 30
 - 接线端子分配 → 图 31
4. 将接线腔盖 (f) 重新拧至变送器外壳上。

连接现场型铝外壳




图 22: 变送器 (现场型铝外壳) 的电气连接示意图，连接电缆的横截面积：max. 2.5 mm² (AWG 13)

- a 供电电缆：85...260 V AC， 20...55 V AC， 16...62 V DC
 1 号端子：L1 接 AC， L+ 接 DC
 2 号端子：N 接 AC， L- 接 DC
- b 信号电缆：20...27 号接线端子 → 图 31
- c 保护性接地端
- d 信号电缆屏蔽层接地端
- e 服务接口，用于连接 FXA193 (FieldCheck、 FieldCare)
- f 接线腔盖
- g 固定卡扣

连接墙装型外壳




图 23: 变压器 (墙装型外壳) 的电气连接示意图，连接电缆的横截面积: max. 2.5 mm² (AWG 13)

- a 供电电缆: 85...260 V AC, 20...55 V AC, 16...62 V DC
1 号端子: L1 接 AC, L+ 接 DC
2 号端子: N 接 AC, L- 接 DC
- b 信号电缆: 20...27 号接线端子 → 31
- c 保护性接地端
- d 信号电缆屏蔽层接地端
- e 服务接口, 用于连接 FXA193 (FieldCheck、FieldCare)
- f 接线腔盖

4.2.2 接线端子分配

输入电气参数

→ 87

输出电气参数

→ 87

订货号	接线端子号 (输入 / 输出)			
	20 (+) / 21 (-)	22 (+) / 23 (-)	24 (+) / 25 (-)	26 (+) / 27 (-)
固定通信模块 (接线端子固定)				
65F*_*****A 65I-*****A	-	-	频率输出	HART 电流输出
65F*_*****B 65I-*****B	继电器输出	继电器输出	频率输出	HART 电流输出
65F*_*****R 65I-*****R	-	-	本安 (Ex i)、有源 电流输出 2	本安 (Ex i)、有源 HART 电流输出 1
65F*_*****S 65I-*****S	-	-	本安 (Ex i)、无源 频率输出	本安 (Ex i)、有源 HART 电流输出
65F*_*****T 65I-*****T	-	-	本安 (Ex i)、无源 频率输出	本安 (Ex i)、无源 HART 电流输出
65F*_*****U 65I-*****U	-	-	本安 (Ex i)、无源 电流输出 2	本安 (Ex i)、无源 HART 电流输出 1
可更换通信模块				
65F*_*****C 65I-*****C	继电器输出 2	继电器输出 1	频率输出	HART 电流输出
65F*_*****D 65I-*****D	状态输入	继电器输出	频率输出	HART 电流输出
65F*_*****E 65I-*****E	状态输入	继电器输出	电流输出 2	HART 电流输出 1
65F*_*****L 65I-*****L	状态输入	继电器输出 2	继电器输出 1	HART 电流输出
65F*_*****2 65I-*****2	继电器输出	电流输出 2	频率输出	HART 电流输出 1
65F*_*****4 65I-*****4	电流输入	继电器输出	频率输出	HART 电流输出
65F*_*****5 65I-*****5	状态输入	电流输入	频率输出	HART 电流输出
65F*_*****6 65I-*****6	状态输入	电流输入	电流输出 2	HART 电流输出
65F*_*****8 65I-*****8	状态输入	频率输出	电流输出 2	HART 电流输出

4.3 防护等级

设备符合 IP 67 (NEMA 4X) 防护等级的所有要求。

设备现场安装完成后，或服务工作完成后，必须严格遵守下列要求，确保始终满足 IP 67 (NEMA 4X) 防护等级：

- 将外壳密封圈放置在密封槽中前，务必确保其清洁无损。如需要，请烘干、清洁或更换密封圈。
- 必须牢固拧紧螺纹紧固件和螺纹外壳盖。
- 连接电缆必须具有指定外径 (电缆入口 → 图 88)。
- 必须牢固拧紧电缆入口 (a)。
- 插入电缆入口前，电缆向下弯曲 (“ 聚水器 ”) (b)。确保湿气不会渗入电缆入口中。安装测量设备，始终确保电缆入口不会朝上放置。
- 用堵头密封未使用的电缆入口。
- 请勿拆除电缆入口处的密封圈。




图 26: 电缆入口的安装指南

4.4 连接后检查

完成测量设备的电气安装后，进行下列检查：

设备状况和技术规范	说明
所有电缆或设备是否完好无损 (目视检查)？	-
电气连接	说明
供电电压是否与铭牌参数一致？	85...260 V AC (45...65 Hz) 20...55 V AC (45...65 Hz) 16...62 V DC
电缆是否符合技术规范要求？	→ 图 28
电缆是否已经完全消除应力？	-
电缆是否正确分类敷设？ 无环路和交叉？	-
是否正确连接供电电缆和信号电缆？	参考端子接线腔盖内侧的接线图
仅适用于分体式仪表： 流量传感器是否连接至相匹配的变送器的电子部件？	检查传感器和连接变送器的序列号
仅适用于分体式仪表： 是否正确连接传感器和变送器的连接电缆？	→ 图 27
是否牢固拧紧所有螺纹接线端子？	-
所有电缆入口是否均已安装、牢固拧紧和正确密封？ 电缆是否成为环路中的 “ 聚水器 ”？	→ 图 33
所有外壳盖是否均已安装，且牢固拧紧？	-

5 操作

5.1 显示与操作单元

通过现场显示用户可以直接读取测量点的所有重要参数，通过功能菜单进行仪表设置。两行显示，显示测量值和 / 或状态变量 (过程 / 系统错误信息、棒图显示等)。根据需要和习惯，用户可以改变显示行设置，指定不同显示行中显示不同参数 (→ 参考 《仪表功能描述》)。




图 27: 显示与操作单元示意图

- 1 液晶显示屏
 - 两行背光显示：显示测量值、诊断文本、故障信息和提示信息。
 - 正常操作过程中，显示主显示界面 (操作模式)。
 - 上显示行：显示主要测量值，例如：质量流量 [kg/h] 或 [%]
 - 下显示行：显示其他测量变量和状态变量，例如：累加器读数 (kg)、棒图、测量点名称
- 2 / 键
 - 输入数值，选择功能参数
 - 在功能菜单中选择不同的功能块
 - 同时按下 键：
 - 逐级退出功能菜单 → 主显示界面
 - 按下 / 键 ()，并至少保持 3 s → 直接返回主显示界面
 - 取消输入的数值
- 3 回车键
 - 主显示界面 → 进入功能菜单
 - 保存用户输入的数值或更改后的设置

图标

显示屏左侧的图标可以帮助用户便捷地读取和识别测量变量、设备状态和错误信息。

图标	说明	图标	说明
S	系统错误	P	过程错误
	故障信息 (对输出有影响)	!	提示信息 (对输出无影响)
	小流量切除或扩展流量功能已开启		

5.2 功能菜单的简明操作指南



注意！

- 参考基本注意事项 → 36。
- 功能描述 → 参考《仪表功能描述》。

1. 主显示界面 → **E** → 进入功能菜单
2. 选择功能块 (例如: **CURRENT OUTPUT 1 / 电流输出 1**)
3. 选择功能参数 (例如: **TIME CONSTANT / 时间常数**)
更改功能参数 / 输入数值:
 - +/-** → 选择或输入密码、功能参数、数值
 - E** → 保存输入
4. 退出功能菜单:
 - 按下退出键 (**Esc**), 并至少保持 3 s → 主显示界面
 - 重复按下退出键 (**Esc**) → 逐级退出, 返回主显示界面




图 28: 选择功能参数和设置参数 (功能菜单)

5.2.1 基本注意事项

快速设置菜单中包含常用缺省设置，可以满足一般调试要求。

复杂测量操作需要启用附加功能，可以根据实际过程参数进行自定义设置。因此，功能菜单包含多重附加功能。为了使菜单结构清晰，仪表采用多级菜单结构。

设置功能参数时，请遵守下列操作指南：

- 选择功能参数 →  35。
- 可以关闭部分功能参数 (OFF)。关闭后，其他功能组中的相关功能参数也不再显示。
- 部分功能参数需要用户确认输入。按下  键，选择“SURE (YES) / 是”，并按下  键确认。保存设置，或激活所需功能参数。
- 持续 5 min 内无按键操作，自动返回主显示界面。
- 自动返回主显示界面后的 60 s 内无按键操作时，自动关闭设置模式。



小心！

功能菜单及所有功能参数的详细信息请参考《仪表功能描述》，《仪表功能描述》是《操作手册》的组成部分。



注意！

- 数据输入过程中，变送器继续测量，即：当前测量值继续通过输出信号正常输出。
- 电源故障时，所有预设置值和参数值均安全储存在 EEPROM 中。
- 但是，在编辑或操作功能参数过程中出现断电现象，某些功能参数可能会受影响（例如：参数 / 数值未保存）。详细信息请参考《仪表功能描述》BA00112D。

5.2.2 允许设置模式

功能菜单可以被关闭。关闭功能菜单，防止设备功能参数、数值或工厂设置被修改。必须输入密码（工厂设置：65），方可以更改设置。

使用用户自定义密码，可以防止未经授权人员随意修改参数（→ 参考《仪表功能描述》）。

输入密码时，请遵守下列操作指南：

- 在禁止设置模式下的任意功能参数中按下  键，自动显示要求输入密码信息。
- 用户密码设置为“0”时，始终处于允许设置模式！
- 用户密码错误时，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。



小心！

改变特定参数（例如：传感器特征参数），将对整个测量系统功能造成严重影响，特别是测量精度。

通常情况下，无需更改此类参数。此类参数受专有密码保护，由 Endress+Hauser 设置。

如有疑问，敬请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

5.2.3 禁止设置模式

自动返回主显示界面后的 60 s 内无按键操作时，自动关闭设置模式。

在 **ACCESS CODE / 密码** 功能参数中输入任意数字（非用户密码），也可以关闭设置模式。

5.3 错误信息

5.3.1 错误类型

在调试或测量过程中一旦出现错误，立即显示错误信息。同时出现两个或多个系统错误或过程错误时，显示优先级最高的错误。

测量系统区分下列两类错误：

- 系统错误：
包含所有设备错误，例如：通信错误、硬件错误等 → 72
- 过程错误：
包含所有应用错误，例如：限流值等 → 75




图 29: 错误信息显示示意图

- 1 错误类型：P = 过程错误、S = 系统错误
- 2 错误信息类型：⚡ = 故障信息、! = 提示信息
- 3 错误名称：例如，FLOW LIMIT = 超出最大限流值
- 4 错误代号：例如，#422
- 5 最近一次错误持续时间 (时 : 分 : 秒)

5.3.2 错误信息类型

分别定义为**故障信息**或**提示信息**，用户可以区别对待系统错误和过程错误。通过功能菜单设置错误信息类型 (参考《仪表功能描述》)。

测量设备始终将严重系统错误定义为“故障信息”，例如：模块故障。

提示信息 (!)

- 显示方式 → 感叹号 (!)，错误类型 (S: 系统错误、P: 过程错误)。
- 此类错误对当前测量操作和测量设备输出无影响。

故障信息 (⚡)

- 显示方式 → 闪电符号 (⚡)，错误类型 (S: 系统错误、P: 过程错误)。
- 此类错误直接影响输出。

通过功能菜单中的功能参数设置输出响应 (失效安全模式) → 75。



注意！

基于安全考虑，错误信息应通过状态输出输出。

5.4 通信

除了现场操作，还可以通过 HART 通信设置测量设备和读取测量值。数字式通信使用 4...20 mA HART 电流输出 → 32。

HART 协议允许在 HART 主站和现场型设备间传输测量值和设备参数，用于设置和诊断。HART 主站 (例如：手操器或 PC 调试工具 (例如：FieldCare)) 需要设备描述文件 (DD 文件)，DD 文件中包含 HART 设备的所有信息。仅允许通过“命令”传输信息。

具有下列命令类型：

具有三种不同类型的命令：

- 通用命令

所有 HART 设备均支持和使用通用命令。与下列功能相关，例如：

- 识别 HART 设备
- 读取数字量测量值 (体积流量、累积量等)

- 一般操作命令

大多数现场型设备都支持且可以执行一般操作命令，但非所有现场型设备。

- 设备专用命令：

通过设备专用命令允许访问非 HART 标准设备的功能。此类命令读取每台现场设备信息和其他信息，例如：小流量切除设置等。



注意！

测量设备具有上述三类命令。

所有“通用命令”和“一般操作命令”清单 → 40。

5.4.1 操作方式

为了完整地操作测量设备，包括使用设备专用命令，可以为用户提供 DD 文件，用于以下设备操作和程序：



注意！

CURRENT RANGE / 电流范围功能参数 (电流输出 1) 中的 HART 通信需要设置为“4...20 mA HART”。

HART 手操器 Field Xpert

通过 HART 手操器选择设备功能，涉及多级菜单和专用 HART 功能菜单。

HART 手操器包装内的 HART 手册提供详细设备信息。

FieldCare 调试工具

FieldCare 是 Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具，用于智能型现场设备的设置和诊断。通过状态信息，用户可以简便、高效地监控设备。通过服务接口或服务接口 FXA193 访问 Proline 系列流量计。

SIMATIC PDM (西门子) 调试工具

SIMATIC PDM 是独立于制造商的标准化调试工具，用于智能型现场设备的操作、设置、维护和诊断。

AMS (艾默生过程管理) 调试工具

AMS (资产管理解决方案)：用于设备操作和设置的软件

5.4.2 当前设备描述文件

下表介绍了各类调试工具的配套设备描述文件及获取途径。

HART 协议:

有效软件版本号:	1.01.XX	→ DEVICE SOFTWARE / 设备软件 功能参数
HART 设备参数:		
制造商 ID:	17 _{hex} (ENDRESS+HAUSER)	→ MANUFACTURER ID / 制造商 ID 功能参数
设备 ID:	65 _{hex}	→ DEVICE ID / 设备 ID 功能参数
HART 版本信息:	设备修订版本号: 6 / DD 文件修订版本号: 1	
软件版本:	10.2009	
调试工具	设备描述文件 (DD) 的获取途径	
Field Xpert SFX100 手操器	■ 使用手操器的升级功能	
FieldCare / DTM	■ www.endress.com → 下载 ■ CD-ROM (Endress+Hauser 订货号: 56004088) ■ DVD (Endress+Hauser 订货号: 70100690)	
AMS	■ www.endress.com → 下载	
SIMATIC PDM	■ www.endress.com → 下载	

测试仪 / 仿真器	设备描述文件 (DD) 的获取途径
Fieldcheck	■ 通过 FieldCare 更新, 使用 Fieldflash 模块中的 FXA 193/291 DTM 流量设备

5.4.3 设备参数和过程变量

设备参数:

通过 HART 通信可以查看下列设备参数:

代码 (十进制)	设备参数
0	关 (未设置)
1	质量流量
2	校正体积流量
3	温度
53	热流量
250	累积量 1
251	累积量 2

过程变量:

出厂时, 过程变量被设置为下列设备参数:

- 主要过程变量 (PV) → 质量流量
- 第二过程变量 (SV) → 累积量 1
- 第三过程变量 (TV) → 温度
- 第四过程变量 (FV) → 校正体积流量



注意!

使用命令 51 可以设置或更改设备参数对应的过程变量 → 40。

5.4.4 通用 HART 命令 / 一般操作 HART 命令

下表介绍了设备支持的所有通用命令。

命令号 HART 命令 / 访问类型		命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
通用命令			
0	读取唯一的设备标识 访问类型 = 只读	无	设备标识提供设备和制造商信息。不可更改。 响应参数为 12 个字节的设备 ID： – 字节 0: 固定值, 254 – 字节 1: 制造商 ID, 17 = Endress+Hauser – 字节 2: 设备类型 ID, 例如: 65 = t-mass 65 – 字节 3: 前导字节数 – 字节 4: 通用命令修订版本号 – 字节 5: 设备专用命令修订版本号 – 字节 6: 软件修订版本号 – 字节 7: 硬件修订版本号 – 字节 8: 附加设备信息 – 字节 9...11: 设备标识
1	读取主要过程变量 访问类型 = 只读	无	– 字节 0: 主要过程变量的 HART 单位代码 – 字节 1...4: 主要过程变量 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! ■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。 ■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
2	读取主要过程变量的电流值 (mA) 和设定量程的百分比值 访问类型 = 只读	无	– 字节 0...3: 主要过程变量的实际电流值 (mA) – 字节 4...7: 设定量程的百分比值 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。
3	读取主要过程变量的电流值 (mA) 和四个动态过程变量 (使用命令 51 进行预设置) 访问类型 = 只读	无	响应参数为 24 个字节: – 字节 0...3: 主要过程变量的电流值 (mA) – 字节 4: 主要过程变量的 HART 单位代码 – 字节 5...8: 主要过程变量 – 字节 9: 第二过程变量的 HART 单位代码 – 字节 10...13: 第二过程变量 – 字节 14: 第三过程变量的 HART 单位代码 – 字节 15...18: 第三过程变量 – 字节 19: 第四过程变量的 HART 单位代码 – 字节 20...23: 第四过程变量 工厂设置: ■ 主要过程变量 = 质量流量 ■ 第二过程变量 = 累积量 1 ■ 第三过程变量 = 温度 ■ 第四过程变量 = 校正体积流量  注意! ■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。 ■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。

命令号 HART 命令 / 访问类型		命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
6	设置 HART 短地址 访问类型 = 写入	字节 0: 要求的地址 (0...15) 工厂设置: 0  注意! 地址 > 0 时 (多点模式下), 将主要过程变量的电流输出设置为 4 mA。	字节 0: 有效地址
11	通过位号 (TAG) (测量点名称) 读取唯一的设备标识 访问类型 = 只读	字节 0...5: 位号 (TAG)	设备标识提供设备和制造商信息。不可更改。 位号 (TAG) 与设备中储存的信息一致时, 响应参数为 12 个字节的设备 ID: - 字节 0: 固定值, 254 - 字节 1: 制造商 ID, 17 = Endress+Hauser - 字节 2: 设备类型 ID, 例如: 65 = t-mass 65 - 字节 3: 前导字节数 - 字节 4: 通用命令修订版本号 - 字节 5: 设备专用命令修订版本号 - 字节 6: 软件修订版本号 - 字节 7: 硬件修订版本号 - 字节 8: 附加设备信息 - 字节 9...11: 设备标识
12	读取用户信息 访问类型 = 只读	无	字节 0...24: 用户信息  注意! 使用命令 17 可以写入用户信息。
13	读取位号 (TAG)、描述符和日期 访问类型 = 只读	无	- 字节 0...5: 位号 (TAG) - 字节 6...17: 描述符 - 字节 18...20: 日期  注意! 使用命令 18 可以写入位号 (TAG)、描述符和日期。
14	读取主要过程变量的传感器信息	无	- 字节 0...2: 传感器序列号 - 字节 3: 传感器限定值和主要过程变量测量范围的 HART 单位代码 - 字节 4...7: 传感器上限值 - 字节 8...11: 传感器下限值 - 字节 12...15: 最小量程  注意! ■ 主要过程变量对应的参数 (质量流量)。 ■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
15	读取主要过程变量的输出信息 访问类型 = 只读	无	- 字节 0: 报警选择 ID - 字节 1: 转换功能 ID - 字节 2 主要过程变量设定量程的 HART 单位代码 - 字节 3...6: 量程上限, 20 mA 对应值 - 字节 7...10: 量程起点, 4 mA 对应值 - 字节 11...14: 阻尼时间 [s] - 字节 15: 写保护 ID - 字节 16: OEM 制造商 ID, 17 = E+H 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! ■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。 ■ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。

命令号 HART 命令 / 访问类型		命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
16	读取设备生产代号 访问类型 = 只读	无	字节 0...2: 生产代号
17	写入用户信息 访问类型 = 写入	此参数可以储存 32 个字符的长文本: 字节 0..32: 要求的用户信息	显示设备的当前用户信息: 字节 0...32: 设备的当前用户信息
18	写入位号 (TAG)、描述符和日期 访问类型 = 写入	此参数可以储存 8 个字符的位号 (TAG)、16 个字符的描述符和日期: - 字节 0...5: 位号 (TAG) - 字节 6...17: 描述符 - 字节 18...20: 日期	显示设备的当前信息: - 字节 0...5: 位号 (TAG) - 字节 6...17: 描述符 - 字节 18...20: 日期

下表介绍了设备支持的所有一般操作命令。

命令号 HART 命令 / 访问类型		命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
一般操作命令			
34	写入主要过程变量的阻尼时间 访问类型 = 写入	字节 0...3: 主要过程变量的阻尼时间 (s) 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量	显示设备的当前阻尼时间: 字节 0...3: 阻尼时间 (s)
35	写入主要过程变量的测量范围 访问类型 = 写入	写入要求的测量范围: - 字节 0: 主要过程变量的 HART 单位代码 - 字节 1...4: 量程终点, 20 mA 对应值 - 字节 5...8: 量程起点, 4 mA 对应值 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! ■ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。 ■ 过程变量的 HART 单位代码不正确时, 设备将维持最新有效单位。	显示当前设定量程: - 字节 0: 主要过程变量设定量程的 HART 单位代码 - 字节 1...4: 量程终点, 20 mA 对应值 - 字节 5...8: 量程起点, 4 mA 对应值  注意! 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
38	复位设备状态 (设置更改) 访问类型 = 写入	无	无
40	仿真主要过程变量的输出电流 访问类型 = 写入	仿真主要过程变量要求的电流输出。 输入 0, 退出仿真模式: 字节 0...3: 输出电流 (mA) 工厂设置: 主要过程变量 = 质量流量  注意! 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。	显示主要过程变量的瞬态电流输出: 字节 0...3: 输出电流 (mA)
42	执行主复位 访问类型 = 写入	无	无

命令号	HART 命令 / 访问类型	命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
44	写入主要过程变量单位 访问类型 = 写入	设置主要过程变量的单位。 仅当单位与过程变量相匹配时，方传输至设备中： 字节 0: HART 单位代码 工厂设置： 主要过程变量 = 质量流量  注意！ ■ 写入的过程变量的 HART 单位代码不正确时，设备将维持最新有效单位。 ■ 改变主要过程变量单位，对系统单位无影响。	显示主要过程变量的当前单位： 字节 0: HART 单位代码  注意！ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
48	读取附加设备状态 访问类型 = 只读	无	显示附加设备状态： 代码：参考 → 45
50	读取四个过程变量对应的设备参数设置 访问类型 = 只读	无	显示过程变量对应的当前设备参数： – 字节 0: 主要过程变量对应的设备参数代码 – 字节 1: 第二过程变量对应的设备参数代码 – 字节 2: 第三过程变量对应的设备参数代码 – 字节 3: 第四过程变量对应的设备参数代码 工厂设置： ■ 主要过程变量：代码 1 - 质量流量 ■ 第二过程变量：代码 250 - 累积量 1 ■ 第三过程变量：代码 7 - 温度 ■ 第四过程变量：代码 2 - 校正体积流量  注意！ 使用命令 51 可以设置设备参数对应的过程变量。
51	写入设备参数对应的四个过程变量： 访问类型 = 写入	设置设备参数对应的四个过程变量： – 字节 0: 主要过程变量对应的设备参数代码 – 字节 1: 第二过程变量对应的设备参数代码 – 字节 2: 第三过程变量对应的设备参数代码 – 字节 3: 第四过程变量对应的设备参数代码 支持的设备参数代码： 参考 → 39 工厂设置： ■ 主要过程变量 = 质量流量 ■ 第二过程变量 = 累积量 1 ■ 第三过程变量 = 温度 ■ 第四过程变量 = 校正体积流量	显示过程变量对应的参数： – 字节 0: 主要过程变量对应的设备参数代码 – 字节 1: 第二过程变量对应的设备参数代码 – 字节 2: 第三过程变量对应的设备参数代码 – 字节 3: 第四过程变量对应的设备参数代码

命令号 HART 命令 / 访问类型		命令参数 (十进制数值)	响应参数 (十进制数值)
53	写入设备的参数单位 访问状态 = 写入	设置指定设备参数单位。 仅当单位与设备参数相匹配时，方传输： - 字节 0: 设备参数代码 - 字节 1: HART 单位代码 支持的设备参数代码： 参考 → 39  注意！ ■ 设备参数的写入单位不正确时，设备将维持最新有效单位。 ■ 改变设备参数单位，对系统单位无影响。	显示当前设备参数单位： 字节 0: HART 单位代码  注意！ 使用 HART 单位代码 240 可以设置制造商专用单位。
59	写入响应信息的前导字节数 访问状态 = 写入	设置插入响应信息中的前导字节数： 字节 0: 前导字节数 (2...20)	显示当前前导字节数： 字节 0: 前导字节数

5.4.5 设备状态 / 错误信息

使用命令“48”可以读取扩展设备状态，即：当前错误信息。
命令传输信息，信息以位的形式进行编码中 (参考下表)。 → 71



注意！

设备状态和错误信息及其消除方法的详细说明 → 71。

字节 - 位	错误代号	错误的简单描述 → 71
0-0	001	严重设备错误。
0-1	011	EEPROM 测量放大器故障。
0-2	012	访问 EEPROM 测量放大器中的参数时，发生错误。
0-3	未设置	—
0-4	014	放大器：ROM/RAM 故障
0-5	031	HistoROM/S-DAT：故障或丢失
0-6	032	HistoROM/S-DAT：访问储存参数时，发生错误。
0-7	未设置	—
1-0	未设置	—
1-1	035	传感器：ROM/RAM 故障
1-2	036	传感器：ROM/RAM 故障
1-3	未设置	—
1-4	042	HistoROM/T-DAT：访问储存参数时，发生错误。
1-5	051	放大器板和 I/O 板不兼容。
1-6	未设置	—
1-7	未设置	—
2-0	未设置	—
2-1	070	流量传感器可能发生故障，无法进行测量。
2-2	未设置	—
2-3	未设置	—
2-4	111	累加器总和校验错误
2-5	未设置	—
2-6	未设置	—
2-7	未设置	—
3-0	未设置	—
3-1	未设置	—
3-2	未设置	—
3-3	未设置	—
3-4	251	放大器板内部通信故障。
3-5	261	放大器板和 I/O 板间无数据通信。
3-6	未设置	—
3-7	351	电流输出：流量超限。
4-0	352	
4-1	未设置	—
4-2	未设置	—
4-3	355	频率输出：流量超限。
4-4	356	

字节 - 位	错误代号	错误的简单描述 → 71
4-5	未设置	–
4-6	未设置	–
4-7	359	脉冲输出：脉冲输出频率超限。
5-0	360	脉冲输出：脉冲输出频率超限。
5-1	未设置	–
5-2	未设置	–
5-3	363	电流输入：输入电流的实际值超限。
5-4	未设置	–
5-5	未设置	–
5-6	未设置	–
5-7	未设置	–
6-0	372	传感器温度差测量值低于下限值。
6-1	未设置	–
6-2	未设置	–
6-3	未设置	–
6-4	未设置	–
6-5	未设置	–
6-6	未设置	–
6-7	381	低于测量管所能承受的流体温度下限值。
7-0	382	高于测量管所能承受的流体温度上限值。
7-1	422	流量大于测量上限值。
7-2	未设置	–
7-3	未设置	–
7-4	未设置	–
7-5	未设置	–
7-6	未设置	–
7-7	451	不稳定过程条件或使用流量调节器可能导致储存零点不正确。
8-0	501	新放大器软件版本正在导入。无法执行其他命令。
8-1	502	上传或下载设备文件。无法执行其他命令。
8-2	561	开启零点校正功能。
8-3	601	开启仪表强制归零。
8-4	611	开启仿真电流输出。
8-5	612	开启仿真电流输出。
8-6	未设置	–
8-7	未设置	–
9-0	621	开启仿真频率输出。
9-1	622	开启仿真频率输出。
9-2	未设置	–
9-3	未设置	–
9-4	631	开启仿真脉冲输出。
9-5	632	开启仿真脉冲输出。

字节 - 位	错误代号	错误的简单描述 → 图 71
9-6	未设置	—
9-7	未设置	—
10-0	641	开启仿真状态输出。
10-1	642	开启仿真状态输出。
10-2	未设置	—
10-3	未设置	—
10-4	651	开启仿真继电器输出。
10-5	652	开启仿真继电器输出。
10-6	未设置	—
10-7	未设置	—
11-0	661	开启仿真电流输入。
11-1	未设置	—
11-2	未设置	—
11-3	未设置	—
11-4	671	开启仿真状态输入。
11-5	672	开启仿真状态输入。
11-6	未设置	—
11-7	未设置	—
12-0	691	开启仿真错误 (输出) 响应。
12-1	692	仿真测量变量 (例如: 质量流量)。
12-2	698	通过测试和仿真设备 (FieldCheck) 现场检查测量设备。
12-3	未设置	—
12-4	未设置	—
12-5	未设置	—
12-6	未设置	—
12-7	未设置	—

5.4.6 切换 HART 写保护开 / 关

通过 I/O 板上的跳线针可以切换 HART 写保护开 / 关。



注意！
此功能不适用于带固定 I/O 板的仪表型号 (参考 “ 接线端子分配 ” → 31)。
写保护开关放置在 OFF / 关位置上 (缺省设置)。



警告！
存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已关闭电源。

- 1. 关闭电源。
- 2. 拆除 I/O 板 → 79。
- 3. 使用跳线针切换 HART 写保护开 / 关 → 30。
- 4. I/O 板的安装步骤和拆卸步骤相反。




图 30: 切换 HART 写保护开 / 关

- 1 写保护关 (OFF) (缺省值)：允许 HART 通信
- 2 写保护开 (ON)：禁止 HART 通信

6 调试


6.1 功能检查

测量设备上电前，请确保已完成下列功能检查：

- “安装后检查”的检查列表 → 26
- “连接后检查”的检查列表 → 33

6.2 开启测量设备

成功完成功能检查后，设备即可立即上电操作。
设备进行功能自检，显示屏中显示下列信息：



启动完成后，立即进入正常测量模式。
显示屏上 (主显示界面) 显示各种测量值和 / 或状态变量。



注意！
如果无法正常启动 (启动失败)，显示错误信息和错误原因。


6.3 快速设置

通过快速设置菜单可以快速、简便地设置标准操作中的所有重要设备参数，特别是设备的工厂缺省设置参数。



注意！
订购用户自定义参数的测量设备时，无需执行快速设置。检查 CD 光盘中的参数设置是否与需求一致。

6.3.1 “Commissioning / 调试” 快速设置菜单



a0005093-en

图 31: “QUICK SETUP COMMISSIONING / 调试快速设置” 菜单直接进行主要设备功能参数的设置

**注意！**

在任意菜单中的参数设置过程中，同时按下退出键 (F5 组合键)，返回 **QUICK SETUP / 快速设置** 显示界面。

QUICK SETUP / 快速设置 - COMMISSION / 调试

显示“**QS-COMMISSION NO / 是否开始快速调试**”时，按下 $\square$ 键或 $\square$ 键，要求输入设备密码。
输入设备密码“65”，按下 $\square$ 键，进入允许设置模式。显示“**QS-COMMISSION NO / 是否开始快速调试**”。
按下 $\square$ 键或 $\square$ 键，将 **NO / 否** 更改为 **YES / 是**，随后按下 $\square$ 键确认。

LANGUAGE / 语言

使用 $\square$ 键或 $\square$ 键选择所需显示语言，按下 $\square$ 键确认。

PRE-SETTING. / 预设置

- ① 选择 **ACTUAL SETTINGS / 实际设定值**，继续进行设备设置；
随后，进入下一级菜单，或选择 **DELIVERY SETTINGS / 出厂设定值**，复位设备。
设备重启，并返回主显示界面。
 - **ACTUAL SETTINGS / 实际设定值** 为设备的实际设置参数
 - **DELIVERY SETTINGS / 出厂设定值** 为设备出厂时的初始设置参数 (工厂设定值和用户自定义参数)

SYSTEM UNITS. / 系统单位

选择所需系统单位功能参数，进行设置；或选择 **QUIT / 退出**，无需其他设置时，返回 **QUICK SETUP / 快速设置** 功能参数。

- ② 在此仅可选择当前设置中未完成的系统单位。
- ③ 直至完成所有单位设置后，才显示 **YES / 是** 选项。
还需设置其他单位是，仅显示 **NO / 否** 选项。

SELECTION TOTALIZER. / 选择累加器

- ④ 选择累加器，并设置为流量、气体分组和单位。
- ⑤ 继续设置其他累加器？选择 **YES / 是**，设置第二个累加器；或选择 **NO / 否**，继续后续步骤。

SELECTION OUTPUT. / 选择输出

选择输出信号类型和设置选项；或选择 **QUIT / 退出**，返回 **QUICK SETUP / 快速设置** 功能参数。

注意！

在 **ASSIGN GAS GROUP / 设置气体组** 功能参数中，每个 **GAS GROUP / 气体组** 的测量值可以分别设置输出，或选择 **GAS GROUP 1 & 2 / 气体组 1&2**，将每个气体组设置为一组电流输出。

- ⑥ 在当前设置中未完成的输出才能用于后续选择。
根据类型，额外输出可选。
- ⑦ 直至完成所有单位设置后，才显示 **YES / 是** 选项。还需设置其他单位是，仅显示 **NO / 否** 选项。

Automatic configuration of the display / 自动设置显示

- ⑧ “automatic parameterization of the display / 显示自动设置”选项包含下列基本设定值 / 工厂设定值：
 - **YES / 是**：主显示行 = **MASS FLOW / 质量流量**、附加显示行 = **TOTALIZER 1 / 累积量 1**
 - **NO / 否**：保持当前设定值 (选项)

Carry out another Quick Setup? / 执行其他快速设置？


- ⑨ 选择其他快速设置菜单，完成调试；或选择 **NO / 否**，退出。

6.3.2 “Sensor / 传感器”快速设置菜单

必须根据当前圆形管道或矩形管道进行插入式传感器设置，并按照计算插入深度安装。“Sensor / 传感器”快速设置菜单引导用户系统地完成传感器的设置步骤。



注意！
QUICK SETUP SENSOR / 传感器快速设置功能参数不适用于法兰式传感器。



A0009910-en

PIPE TYPE / 管道类型

- ① ■ CIRCULAR / 圆形
 - 标准管道：在 PIPE STANDARD / 标准管道和 NOMINAL DIAMETER / 标称口径功能参数中设置
 - 非标准管道：在 PIPE STANDARD / 标准管道功能参数中选择 OTHERS / 其他，随后在 WALL THICKNESS / 壁厚和 OUTER DIAMETER / 外径功能参数中设置
 - INTERNAL DIAMETER / 内径功能参数显示内径计算值，仅可读
- RECTANGULAR / 矩形
 - 输入矩形管道的 INTERNAL HEIGHT / 内部高度、INTERNAL WIDTH / 内部宽度和 WALL THICKNESS / 壁厚功能参数
 - 选择传感器 MOUNTING / 安装方向：HORIZONTAL / 水平或 VERTICAL / 竖直

MOUNTING SET LENGTH / 按照设定长度安装

- ② 输入安装套件的测量长度 (包括紧固套管) → 19。


INSERTION DEPTH / 插入深度

- ③ 此功能参数计算传感器安装的插入深度 → 19。
此功能参数仅可读。

按下 键，保存设定值，并返回 QUICK SETUP SENSOR / 传感器快速设置菜单。

6.3.3 “Gas / 气体 ”快速设置菜单

测量设备的储存单元可以分别设置为一组或两组气体。因此，安装单台流量计的每根管道中最多可以测量两组不同气体的流量 (例如：氮气和氩气)。
测量两组气体时，可以将数字量输入设置为不同的气体组，或通过设备软件手动切换。此外，通过气体分析仪可以实时更新设置的混合气体。



设置气体组

流量计可以灵活更改气体组参数，不受初始工厂设置和标定的影响。

可以进行如下气体组设置：

- 单一气体，或
- 一种混合气体 (最多八种成分)

单一气体可以是：

- 从标准气体中选择，或
- 通过手动修正系数和 **SPECIAL GAS / 特殊气体** 选项设置其他合适气体类型，例如：臭氧。使用此功能参数之前，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心获取工厂所需应用计算值。

设置或查看有效气体组

通过两种方式设置有效测量组：

1. 数字量输入：状态输入可以设置为在两种气体组中切换。选择 **GAS GROUP / 气体组** 选项 (参考 BA00112D 《仪表功能描述》)。
2. 手动切换：进入 **SELECT GROUP / 选择组** 功能参数，简单选择 1 或 2，按下 ESC 键退出 (同时按下 +/- 键)。无需保存。



注意！

在每个流量记录点，参考就地标定曲线，执行就地标定功能时，不再提供气体快速设置菜单。因此，无需设置气体设定值。

执行快速设置

1. GAS GROUP / 气体组

使用 $\square$ 键或 $\square$ 键选择所需 **GAS GROUP / 气体组**，按下 $\square$ 键确认。

- 使用气体补偿输入时，将 **ANALYZER INPUT / 分析仪输入** 设置为 ON / 开 $\rightarrow$ $\square$ 60
- 选择 **NUMBER OF GASES / 气体种类数**，选择范围 1...8
- 从选择列表中选择 **GAS TYPE / 气体类型**
- 输入每类 **GAS TYPE / 气体类型** 的 MOLE % / 摩尔% (仅当 **NUMBER OF GASES / 气体种类数** 选项为 2 或更大值时)
- 总混合气体 % 不等于 100 % 时，显示错误信息 **CHECK VALUES / 检查数值**。返回并检查混合气体设定值

2. SAVE CHANGES? / 保存更改？

- 选择 **YES / 是**，保存 **GAS GROUP / 气体组** 的更改设置，并激活设置。按下 $\square$ 键，继续下一步；或
- 选择 **CANCEL / 取消**，保存缓存中的输入设定值，但是不在测量中激活。选择此功能参数时，必须返回气体组，随后保存。
- 选择 **DISCARD / 放弃**，清除最后的更改，返回 **CONFIGURE GROUP / 设置气体组**，继续新的设定值

3. ANOTHER GAS GROUP? / 其他气体组？

- 选择 **YES / 是**，继续 **CONFIGURE GROUP / 设置气体组**。按下 + 或 - 键，选择其他组，并按照上述说明设置
- 选择 **NO / 否**，退出快速设置菜单




注意！

GAS GROUP / 气体组 设置的详细信息请参考 BA00112D 《仪表功能描述》中的 **GAS 1/2 / 气体 1/2**。

6.3.4 “Pressure / 压力”快速设置菜单

使用快速设置菜单设置每个气体组的过程压力。使用一个气体组时，仅需设置 **PROCESS PRESSURE 1 / 过程压力 1** 功能参数，**PROCESS PRESSURE 2 / 过程压力 2** 保持为缺省设定值。



A0009908-en




注意！

- 设备仅采用绝压测量。任何表压均需转换为绝压。
- 采用压力补偿输入时，输入信号取代手动设置值。压力输入值适用于两个气体组，即：不会存在两个独立压力值。
- 在每个流量记录点，参考就地标定曲线，执行就地标定功能时，不再提供气体快速设置菜单。因此，无需设置气体设定值 → 68。

6.3.5 “Heat Flow / 热流量 ” 快速设置菜单

设备可以计算和输出常见气体燃料的热消耗，例如：甲烷、天然气、丙烷、丁烷、乙烷和氢气。

快速设置菜单设置用于计算热容量或热值 (CV)，设备可以设置两个相互独立的热值输出和累积量值。例如：在不同时间内的天然气管道或丙烷管道，且两种气体的所需热值。



计算方式 1 和 2

- **CALCULATION MODE 1 / 计算方式 1** 的热值对应 **GAS GROUP 1 / 气体组 1** 功能参数中的设定值。
- **CALCULATION MODE 2 / 计算方式 2** 的热值对应 **GAS GROUP 2 / 气体组 2** 功能参数中的设定值。



注意！

- 仅测量一个气体组时，方式 2 保留缺省设定值。
- 在系统单位中选择测量单位 → 50。

自动总热值测量

总热值 (或更高热值) 是在恒定压力下，空气中气体完全燃烧的总热量，包含燃烧产物中的水蒸汽释放的热量 (在参考燃烧温度和标准压力下的气体、空气和燃烧产物)。

自动净热值测量

净热值 (或更低热值) 是更高热值减去水蒸汽的蒸发热量后的热量值。将所有水视为水蒸汽。水蒸发的所需能量没有表现为热量。

手动测量

当所需热值不同于下表列举参数值时，此功能用于输入用户自定义热值。

气体	公式	净热值 / 较低热值		总热值 / 较高热值	
		[Mj/kg]	MBtu/lb	[Mj/kg]	MBtu/lb
氢气	H ₂	119.91	51.56	141.78	60.97
氨气	NH ₃	18.59	7.99	22.48	9.67
一氧化碳	CO	10.1	4.34	10.1	4.34
硫化氢	H ₂ S	15.2	6.54	19.49	8.38
甲烷	CH ₄	50.02	21.51	55.52	23.87
乙烷	C ₂ H ₆	47.5	20.43	51.93	22.33
丙烷	C ₃ H ₈	46.32	19.92	50.32	21.64
丁烷	C ₄ H ₁₀	45.71	19.66	49.51	21.29
乙烯	C ₂ H ₄	47.16	20.28	50.31	21.63

* 符合 ISO 6976:1995(E) 标准和 GPA 标准 2172-96

参考燃烧温度

使用下表列举的参考温度：

国家	参考燃烧温度
奥地利、比利时、丹麦、德国、意大利、卢森堡、荷兰、波兰、俄罗斯、瑞典、瑞士	25 °C
巴西、中国	20 °C
法国、日本	0 °C
澳大利亚、加拿大、捷克共和国、匈牙利、印度、爱尔兰、马来西亚、墨西哥、南非、英国	15 °C
斯洛伐克	25 °C
美国、委内瑞拉	60 °F

6.3.6 数据备份 / 传输


通过**T-DAT SAVE/LOAD / T-DAT保存 / 上传**功能参数可以实现T-DAT (交互式储存单元) 和 EEPROM (设备储存单元) 间的数据传输 (设备参数和设置参数)。

要求如下：

- 创建备份：
当前数据从 EEPROM 传输至 T-DAT 中。
- 更换变送器：
当前数据从 EEPROM 复制至 T-DAT 中；随后，传输至新变送器的 EEPROM 中。
- 复制数据：
当前数据从 EEPROM 复制至 T-DAT 中；随后，传输至同一测量点的 EEPROM 中。



注意！
T-DAT 安装和拆卸的详细信息 → 图 79。



a0001221-en

图 32: 使用 T-DAT **SAVE/LOAD / 保存 / 上传**功能进行数据备份 / 传输

LOAD / 上传和 **SAVE / 保存**选项：

LOAD / 上传：

数据从 T-DAT 传输至 EEPROM 中。



注意！

- 删除 EEPROM 中保存的信息。
- T-DAT 中保存有有效数据时，此选项方有效。
- T-DAT 软件版本号与 EEPROM 版本号相同或版本号更高时，此选项方有效。否则，重启后，显示错误信息“TRANSM. SW-DAT”，**LOAD / 上传**功能参数失效。

SAVE / 保存：

数据从 EEPROM 传输至 T-DAT 中。

6.3.7 外部压力补偿输入

1. 参考管路系统要求在流量计的下游管道中安装压力变送器 → 13。仅使用绝压测量单元。
2. 参考以下说明连接信号回路：
 - 输入信号信息 → 86
 - 在可更换 I/O 板上设置有源 / 无源信号 → 61
 - t-mass 变送器可以由电路回路供电 (有源信号), 或有独立 24 V DC 电源供电 (无源信号)
 - 参考电流输入的接线端子分配和接地 → 29
 - 仅适用屏蔽信号电缆
3. 打开流量计和信号回路的电源。
4. 进入软件菜单中的 **CURRENT INPUT / 电流输入** 功能参数, 设置 **PRESSURE / 压力** 选项对应的输入, 按需设置其他功能参数。
5. 检查压力变送器上的当前毫安 (mA) 输入信号:
进入 **CURRENT INPUT / 电流输入** 功能参数中的 **ACTUAL CURRENT INPUT / 实际电流输入**。



注意!

此功能不对外部快速压力脉冲进行补偿 (< 0.5 s)。

6.3.8 气体补偿输入

流量计可以直接从气体分析仪中读取 4...20 mA 输出信号，自动将前两组气体成分升级设置为混合气体成分 (例如：GAS TYPE 1 / 气体类型 1 和 GAS TYPE 2 / 气体类型 2)。成分变化时，可以提供更加精确的测量结果。例如：沼气应用中的变化甲烷和二氧化碳成分。




图 33: 使用气体分析仪的混合气体补偿

- 1 气体分析仪
- 2 气体检测器
- 3 4...20 mA 输出 / 输入信号
- 4 t-mass
- 5 电源
- 6 输出

1. 将主要气体成分 (例如：甲烷) 的分析仪输出信号设置为 t-mass 变送器的电流输入。
2. 参考以下说明连接信号回路：
 - 输入信号信息 → 86
 - 在可更换 I/O 板上设置有源 / 无源信号 → 61
 - 参考电流输入的接线端子分配和接地 → 29.
 - 仅适用屏蔽信号电缆
3. 打开流量计和信号回路的电源。
4. 进入 **CURRENT INPUT / 电流输入** 功能参数 →
在软件菜单中设置 **ASSIGN CURRENT INPUT / 设置电流输入**，将输入设置为 **GAS ANALYZER / 气体分析仪** 选项。按需设置其他功能参数。
5. 检查分析仪上的当前毫安 (mA) 输入信号：
进入 **CURRENT INPUT / 电流输入** 功能参数中的 **ACTUAL CURRENT INPUT / 实际电流输入**。
6. 检查来自分析仪的主要气体成分的实际 % 值：
 - 进入 **PROCESS PARAMETER / 过程参数** 功能参数中的 **MOLE % GAS 1 / 摩尔 % 气体 1**。
 - 出现并升级数值，随后系统正确工作。
 - 数值未更新时。检查 **ANALYZER INPUT / 分析仪输入** 功能参数设置是否为 ON / 开 (**GAS / 气体** 功能组 → 53)。



注意！
详细信息请参考 BA00112D 《仪表功能描述》。

6.4 设置

6.4.1 一路电流输出：有源 / 无源信号

将跳线针放置在 I/O 板的不同位置处，可以将电流输出设置为“有源”或“无源”信号。



注意！

不能更改本安型 (Ex i) 输出的“有源”或“无源”设置。参考订货号 → 31。



警告！

存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

1. 关闭电源。
2. 拆除 I/O 板 → 79。
3. 设置跳线针位置 → 34。



小心！

存在损坏测量设备的风险。参考下图正确设置跳线针位置。跳线针位置放置错误会导致过电流，损坏测量设备或外接设备。

4. I/O 板的安装和拆卸步骤相反。




图 34: 设置电流输入 (固定 I/O 板)

- 1 有源电流输入 (缺省设置)
- 2 无源电流输入

6.4.2 两路电流输出：有源 / 无源信号

将跳线针放置在电流输出子模块的不同位置处，可以将电流输出设置为“有源”或“无源”信号。



注意！
不能更改本安型 (Ex i) 输出的“有源”或“无源”设置。参考订货号 → 31。



警告！
存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

- 1. 关闭电源。
- 2. 拆除 I/O 板 → 79。
- 3. 设置跳线针位置 → 35。



小心！

存在损坏测量设备的风险。参考下图正确设置跳线针位置。跳线针位置防止错误会导致过电流，损坏测量设备或外接设备。

- 4. I/O 板的安装和拆卸步骤相反。




图 35: 通过跳线针 (可灵活设置的 I/O 板) 设置电流输出

- 1 HART 电流输出 1
- 1.1 有源电流输出 (缺省设置)
- 1.2 无源电流输出
- 2 电流输出 2 (可选，插入模块)
- 2.1 有源电流输出 (缺省设置)
- 2.2 无源电流输出

6.4.3 电流输入：有源 / 无源信号

将跳线针放置在电流输入子模块的不同位置处，可以将电流输出设置为“有源”或“无源”信号。



警告！
存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

- 1. 关闭电源。
- 2. 拆除 I/O 板 → 79。
- 3. 设置跳线针位置 → 36。



小心！

- 存在损坏测量设备的风险。参考下图正确设置跳线针位置。跳线针位置放置错误会导致过电流，损坏测量设备或外接设备。
- 注意：I/O 板上的电流子模块位置为非固定位置，取决于仪表订购型号和变送器接线腔内的接线端子分配 → 31。

- 4. I/O 板的安装和拆卸步骤相反。




图 36: 通过跳线针 (可灵活设置的 I/O 板) 设置电流输入

- 电流输入 1 (可选，插入式模块)
- 1 有源电流输入 (缺省设置)
 - 2 无源电流输入

6.4.4 继电器触点：常闭 / 常开触点

将两个跳线针放置在 I/O 板或可插拔子模块的不同位置处，可以将继电器触点设置为常开 (NO) 或常闭 (NC) 触点。通过 **ACTUAL STATUS RELAY / 实际继电器状态** 功能参数可以随时查看设置。



警告！
存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

- 1. 切断电源。
- 2. 拆卸 I/O 板 → 79。
- 3. 设置跳线针位置 → 37 或 → 38。
 - 小心！**
 - 如需更改设置，必须同时改变**两个**跳线针位置。
 - 注意跳线针放置位置。
 - 注意：I/O 板上的电流子模块位置为非固定位置，取决于仪表订购型号和变送器接线腔内的接线端子分配 → 31。
- 4. I/O 板的安装和拆卸步骤相反。




图 37: 可灵活设置 I/O 板 (子模块) 上的继电器触点 (NC / NO) 设置)

- 1 设置为 NO 触点 (缺省设置, 继电器 1)
- 2 设置为 NC 触点 (缺省设置, 继电器 2) (可选)




图 38: 固定 I/O 板上的继电器触点 (NC / NO) 设置
A = 继电器 1； B = 继电器 2

- 1 设置为 NO 触点 (缺省设置, 继电器 1)
- 2 设置为 NC 触点 (缺省设置, 继电器 2)

6.5 调节

6.5.1 零点校正

标定在参考操作条件下进行 (→ 88)。

因此, 通常**无需**进行零点校正!

气体流量为 0 时, 大多数热式质量流量计的输出主要取决于过程压力。静压管道中仪表的实际零点取决于气体类型和应用需求。在许多场合中, 使用小流量切除功能设置仪表零点输出即可。

但是, 部分气体和 / 或高静压管道配合使用时, 需要在过程条件下进行零点校正, 恢复仪表的极小流量测量能力。

因此, 在特定应用场合下才建议进行零点校正:

- 极小流量的极高精度测量。
- 在部分过程或操作条件下, 气体特性会发生变化 (热容量和热导率), 例如: 氢气和氦气。

零点校正的前提

进行零点校正之前, 请注意以下几点:

- 零点校正仅适用于不含固气体或不含冷凝物的气体。
- 测量管中气体为零流量, 且在操作条件下时, 方可进行零点校正。可以在传感器的上 / 下游管道中安装截止阀, 或使用现有阀门和管件来实现此要求。
 - 正常操作 → 阀 1 和 2 打开
 - 零点校正, 带泵压 → 阀 1 打开 / 阀 2 关闭
 - 零点校正, 不带泵压 → 阀 1 关闭 / 阀 2 打开




图 39: 零点校正和截止阀



注意!

通过 **SENSOR DATA / 传感器参数** 菜单组中的 **ZERO POINT / 零点** 功能参数查看当前有效零点 (参考 BA00012D 《仪表功能描述》)。

执行零点校正

1. 操作系统，等待操作条件稳定。
2. 使气体停滞 ($v = 0 \text{ m/s}$)。
3. 检查截止阀是否泄漏。
4. 检查工作压力是否正确。
5. 带现场显示时，选择功能菜单中 **ZEROPOINT ADJUSTMENT / 零点校正** 功能参数：**PROCESS PARAMETER / 过程参数** → **ZERO POINT ADJUST / 零点校正**
6. 按下 $\rightarrow$ 或 $\leftarrow$ 键，功能菜单仍无法开启时，自动显示密码输入对话框。
输入密码 (工厂设置: 65)。
7. 按下 $\rightarrow$ 或 $\leftarrow$ 键，选择 **START / 开始**，按下 $\rightarrow$ 键确认。启动零点校正，数秒后完成零点校正。



注意！

管道中的气体流量不稳定时，显示错误信息“ZERO ADJUST FAIL / 零点校正失败”。零点校正失败。等待稳定状态，再执行新的零点校正。

8. 返回主显示界面：
 - 按下退出键 ($\rightarrow$), 并至少保持 3 s。
 - 再次按下退出键 ($\rightarrow$) 后，松开退出键。

复位零点校正

使用 **ZERO POINT ADJUSTMENT / 零点校正** 功能参数中的 **RESET / 复位** 选项可以将当前零点复位至初始工厂值。

按下 $\rightarrow$ 或 $\leftarrow$ 键，选择 **RESET / 复位**，按下 $\rightarrow$ 键确认。复位零点校正。

6.6 数据储存单元 (HistoROM)

Endress+Hauser 的 HistoROM 为各种不同类型的数据储存单元，用于保存过程参数和测量设备参数。通过插拔模块，可以将设备设置复制到另一台设备中。

6.6.1 HistoROM/S-DAT (传感器 DAT)

HistoROM/S-DAT 是可交换式数据储存单元，用于储存所有传感器相关参数，例如：管道类型、口径、序列号、流量调节器、零点。

6.6.2 HistoROM/T-DAT (变送器 DAT)

HistoROM/T-DAT 是交互式数据储存单元，用于储存变送器参数和设置。

用户可以将 EEPROM 中的设置参数传输至 HistoROM / T-DAT 中 (= 手动保存)，反之亦可。详细操作信息请参考《仪表功能描述》(**T-DAT SAVE/LOAD / T-DAT 保存 / 上传** 功能参数)。

7 维护

通常，流量计无需特殊维护，特别是气体清洁、干燥时。



警告！

返回至 Endress+Hauser 生产中心进行维修的设备，或需要 Endress+Hauser 授权的合格服务工程师执行的维护操作的设备，需要具有防爆认证。详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心或服务机构。

7.1 外部清洗

对测量设备进行外部清洗时，应使用不会腐蚀外壳表面和密封圈的清洁剂清洗。

7.2 管道清洗

在最大指定温度范围内，可以使用加热液体或蒸汽 (SIP) 对传感器进行原位清洗 (CIP)。但是，清洗周期内的传感器测量会受影响，且在清洗完成后需要一段稳定时间使得过程温度和传感器温度重新恢复稳定。



注意！

开启 **POSITIVE ZERO RETURN / 强制仪表归零** 功能参数设置清洗周期内零流量对应的电流输出，详细信息请参考《仪表功能描述》。



小心！

请勿使用管道内部清洗剂。

7.3 测量管清洗

测量不纯净气体时，建议定期检查和清洗传感器，减小污染或粘附导致的测量误差。检查和清洗频率取决于实际应用和期望测量性能。

使用非油脂性或免油清洗液清洗，使用软毛刷或软布轻轻擦拭表面，直至全部去除粘附物和污染。



小心！

- 清洗过程中，请小心不要弯曲变送器中的传感部件。
- 请勿使用磨损性物质或会腐蚀传感器和密封圈的流体清洗。

传感器信息：

■ t-mass F 传感器：

需要专业知识、专用工具和备件拆除测量管。过程密封圈同样需要测试和预检测。必须由 Endress+Hauser 生产中心进行此类操作。

■ t-mass I 传感器：

直接清洗此类传感器。从过程中直接取出传感器，按照上述说明进行清洗。

7.4 更换密封圈

通常情况下，无需更换传感器的接液部件。

仅在某些特殊应用场合中，需要更换密封圈，例如：测量与密封圈材料不兼容的磨损性或腐蚀性流体时。

传感器信息：

■ t-mass F 传感器：

传感器带 O 型密封圈和衬套。发生故障时，仪表必须返回 Endress+Hauser 生厂中心进行检测和修理。

■ t-mass I 传感器：

变送器焊接在插入管中，无需更换密封圈。紧固套管带接液密封圈（金属环），粘合密封圈用于 G 1 A 螺纹型。



小心！

重复使用可能会损坏密封圈。发生气体泄漏时，请更换密封圈。

紧固套管和粘合密封圈可以作为附件订购 → 图 78。

更换紧固套管时，请参考更换传感器部分 → 图 95。

粘合密封圈可以便捷地在现场更换。

7.5 就地标定

基于参比仪表信号，t-mass 流量计可以就地标定，无需工厂二次标定，可以节省时间和成本。

就地标定调节的前提条件是：

1. 稳定的气体成分（仅使用一组气体；无气体分析仪输入）
2. 稳定的压力和温度（不带压力补偿输入）
3. 参考质量流量
 - a. 质量质量参考仪表，安装在测量过程中或旁通管中，向 t-mass 提供毫安 (mA) 信号，或
 - b. 手动输入已知质量流量参考值。例如：参考仪表的显示值或泵曲线读数值）
4. 通过最少 5 个控制点控制流量范围

通过服务密码开启此功能。

特定需求请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

7.6 二次标定

标定偏差主要取决于传感器的表面污染，因此，热式流量计的标定间隔时间取决于实际应用。

气体不洁净时（即：含颗粒），定期轻轻清洗传感器部件十分有效。清洗间隔时间取决于污染物本身成分和污染程度。

确定标定间隔时间：

- 在苛刻测量条件下，两年内的流量计应每年进行一次或二次标定。气体不洁净且干燥时，可以延长周期至一年两次。取决于标定结果，可以相应地增大下一次标定的间隔时间或减小下一次间隔时间。
- 非苛刻应用条件下，或气体清洁且干燥时，建议每两年或三年进行一次二次标定。

8 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的变送器和传感器附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

8.1 仪表类附件

附件	说明	订货号
安装螺母	t-mass 插入式传感器的安装螺母 ■ G 1 A 螺纹 ■ 1" NPT 螺纹 (阴螺纹)	DK6MB - ***
分体式仪表的连接电缆	分体式仪表的传感器和变送器间的连接电缆 (m (ft), max. 100 m (328 ft))	DK6CA - **
t-mass 65 变送器	更换或储备用变送器。订货号提供下列信息： - 认证 - 防护等级 / 类型 - 电缆入口 - 显示 / 电源 / 操作 - 软件 - 输出 / 输入	65XXX-XXXXXX*****
输入 / 输出	灵活设置 I/O 板转换模块，带合适插入式 I/O 子模块，用于实现输入 / 输出类型的转换。	DK6UI-***

8.2 安装类附件

附件	说明	订货号
变送器的安装套件	分体式仪表的安装套件： 适用于： - 壁式安装 - 柱式安装 - 盘式安装 现场型铝外壳的安装套件： 适用于柱式安装 (3/4"...3")	DK6WM - *
流量调节器	孔板流量调节器： ■ t-mass F 传感器 (DN25...100 (1"...4")) ■ t-mass I 传感器 (DN80...300 (3"...12"))	DK6ST-*** DK7ST-***
在线更换安装套件	安装套件带球阀和安全链条。 在过程压力条件下插入或取出传感器 (max. 4 bar (58 psi))。 安装套件带球阀和固定杆。 在过程压力条件下插入或取出传感器 (max. 16 bar (235 psi))。	请登录 Endress+Hauser 公司网址查询： www.endress.com
Memograph M 图形化显示记录仪	Memograph M 图形化显示记录仪可以提供所有相关过程变量的信息。正确记录测量值，监控限值值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存单元、SD 卡或 USB 中。 Memograph M 采用模块化结构设计，直观的操作方法和整体安全理念。ReadWin® 2000 PC 操作软件是标准软件包的一部分，用于调试、可视化操作和读取数据。 可选数学计算功能，可连续监控功率消耗、锅炉能效和其他有效能量管理参数。	RSG40 - *****

8.3 通信类附件

附件	说明	订货号
HART 手操器 Field Xpert SFX 100	手操器，用于远程参数设置，通过 HART 电流输出 (4...20 mA) 读取测量值。 详细信息请咨询 Endress +Hauser 当地销售中心。	SFX100 – *****

8.4 服务类附件

附件	说明	订货号
Applicator	Endress+Hauser 测量设备的选型软件： ■ 计算所有重要参数，优化流量计设计，例如：标称口径、压损、测量精度或过程连接 ■ 图形化显示计算结果 在项目的整个生命周期内管理、编制和读取所有项目数据和参数信息。 Applicator 软件的获取方式： ■ 网站： https://wapps.endress.com/applicator ■ CD 光盘，现场安装在 PC 电脑中	DKA80 – *
Fieldcheck	流量计的现场测试 / 仿真软件。 与 FieldCare 软件包配套使用，现场测试信息可以输入数据库、打印输出和用于申请相关认证。 详细信息请咨询 Endress +Hauser 当地销售中心。	50098801
FieldCare	FieldCare 是 Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。用于智能型现场设备的组态设置和诊断。使用状态信息，简单有效地监控设备。通	请登录 Endress+Hauser 公司网址查询： www.endress.com
FXA193	服务接口，测量设备与 PC 机之间的服务接口，通过 FieldCare 操作。	FXA193 – *

9 故障排除

9.1 故障排除指南

调试完成后，或在操作过程中仪表发生故障时，请根据下列检查列表进行故障排除，它将帮助用户直接查找问题原因，并提供正确补救措施。

检查显示	
无显示， 且无输出信号	1. 检查供电电压 → 1 号和 2 号接线端子 2. 检查设备保险丝 → 84 85...260 V AC: 0.8 A, 慢熔型 / 250 V 20...55 V AC 和 16...62 V DC: 2 A, 慢熔型 / 250 V 3. 电子测量模块故障 → 订购备件 → 78
无显示， 但有输出信号	1. 检查显示模块的排线接头是否正确插入放大器板中 → 78 2. 显示模块故障 → 订购备件 → 78 3. 电子测量模块故障 → 订购备件 → 78
非本地显示语言	关闭电源。同时按下  键，并保持，开启测量设备。 文本将以最高对比度的英文 (缺省值) 显示。
显示测量值，但无电流 输出或脉冲输出信号	电子测量模块故障 → 订购备件 → 78
▼	
错误信息显示	
在调试或测量过程中一旦出现错误时，立即显示错误信息。提供多种错误信息显示图标。 图标含义如下 (示例)： - 错误类型：S = 系统错误、P = 过程错误 - 错误信息类型：f = 故障信息、! = 提示信息 - FLOW LIMIT = 错误名称 (例如：流量测量值超出最高限定值) - 03:00:05 = 错误持续时间 (单位：h、min 和 s) - #422 = 错误代号  小心！ ■ 参考详细信息 → 37。 ■ 测量系统通过系统错误中断仿真和强制仪表归零操作，仅作为提示信息显示。	
发生系统错误 (设备错误) → 72	
发生过程错误 (应用错误) → 75	
▼	
其他错误 (无错误信息)	
发生其他错误	诊断和修复 → 75

9.2 系统错误信息

流量计**始终**将严重系统错误定义为“故障信息”，并在显示屏上以闪电符号 (\$) 显示！故障信息立即影响输入和输出。仿真和仪表强制归零被定义和显示为“提示信息”。



小心！
发生严重故障时，流量计可能需要返回制造商处进行维修。将流量计返回 Endress+Hauser 之前，需要完成的重要操作步骤 → 图 6。
必须妥善完整地填写“污染声明”表格。本手册附带此表格样本。



注意！
■ 以下列举的错误信息类型与仪表的工厂设置一致。
■ 注意下列信息 → 图 37

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 图 78)
S = 系统错误 \$ = 故障信息 (对输入和输出有影响) ! = 提示信息 (对输入和输出无任何影响)			
No. # 0xx → 硬件错误			
001	S: CRITICAL FAIL. \$: # 001	严重设备错误。	更换放大器板。
011	S: AMP HW EEPROM \$: # 011	放大器： EEPROM 故障。	更换放大器板。
012	S: AMP SW EEPROM \$: # 012	测量放大器： 访问 EEPROM 中的参数时发生错误。	在 TROUBLESHOOTING/ 故障排除 功能参数中显示发生故障的 EEPROM 参数模块。 按下回车键，查询错误；缺省值自动取代错误参数值。  注意！ 累加器功能块发生错误时，测量设备必须重新启动 (请参考错误代号 111 / CHECKSUM TOTAL)。
014	S: AMP SW-ROM/RAM \$: # 014	放大器： ROM/RAM 故障	更换放大器板。
031	S: SENSOR HW DAT \$: # 031	传感器 DAT： 1. HistoROM/S-DAT 故障。 2. HistoROM/S-DAT 未正确插入放大器板中或丢失。	1. 检查 HistoROM/S-DAT 是否正确插入放大器板中。 2. S-DAT 故障时，更换 S-DAT。 更换 DAT 之前，检查新 DAT 是否与电子测量模块兼容。检查： - 备件组号 - 硬件修订版本号 3. 如需要，更换电子测量板。
032	S: SENSOR SW DAT \$: # 032	传感器 DAT： 输入 HistoROM/S-DAT 中储存的标定参数。	
035	S: SEN HW-ROM/RAM \$: # 035	传感器： ROM/RAM 故障	更换放大器板。
036	S: SEN SW-ROM/RAM \$: # 036	传感器： ROM/RAM 故障	更换放大器板。
042	S: TRANSM. SW DAT \$: # 042	传感器 DAT： 访问 EEPROM 中储存的标定参数时发生错误。	1. 检查 HistoROM/S-DAT 是否正确插入放大器板中。 2. T-DAT 故障时，更换 T-DAT。 更换 DAT 之前，检查新 DAT 是否与电子测量模块兼容。检查： - 备件组号 - 硬件修订版本号 如需要，更换电子测量板。
051	S: A / C COMPATIB. \$: # 051	I/O 板和放大器板不兼容。	仅使用相兼容的 I/O 模块和放大器板。 检查所使用模块的兼容性。 检查： - 备件组号 - 硬件修订版本号
070	S: SENSOR DEFECT \$: # 070	流量传感器可能发生故障，无法继续测量。	1. 目视检查传感器的损坏情况。 2. 必须测量传感器阻抗。 联系 Endress+Hauser 服务机构。

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 78)
No. # 1xx → 软件错误			
111	S: CHECKSUM TOTAL ! : # 111	总和和校验错误。	1. 重启测量设备。 2. 如需要, 更换放大器板。
121	S: A/C SW COMPATI ! : # 121	由于软件版本号不同, I/O 板和放大器板仅部分兼容 (可能导致部分功能受限)。  注意! - 信息仅记录在错误历史清单中。 - 显示单元无显示。	通过 FieldCare, 同时采用所需软件版本号识别采用较低软件版本号的模块, 或更换模块。
No. # 2xx → DAT 错误 / 无通信			
205	S: LOAD T-DAT ! : # 205	变送器 DAT: 数据备份 (下载) 至 T-DAT 中失败, 或访问 (上传) HistoROM / T-DAT 中的标定参数时发生错误。	1. 检查 HistoROM/T-DAT 是否正确插入放大器板中。 2. T-DAT 故障时, 更换 T-DAT。 更换 DAT 之前, 检查新 DAT 是否与电子测量模块兼容。检查: - 备件组号 - 硬件修订版本号 3. 如需要, 更换测量电路板。
206	S: SAVE T-DAT ! : # 206		
211	S: S-DAT NO HW ! : # 211	HistoROM/S-DAT 未安装在放大器板中。	检查 HistoROM/T-DAT 是否正确插入放大器板中。
251	S: COMMUNIC. SENS ! : # 251	放大器板上的微处理器通信故障。	拆除放大器板。
261	S: COMMUNIC. I/O ! : # 261	放大器板和 I/O 板间无数据通信, 或内部数据传输故障。	检查总线连接触点。
No. # 3xx → 超出系统限定值			
351 ... 352	S: RANGE CUR.OUTn ! : # 351...352	电流输出: 实际流量值超出设定的限定值。	1. 更改输入的满量程值。 2. 减小流量。
355 ... 356	S: RANGE FREQ.OUTn ! : # 355...356	频率输出: 实际流量值超出设定的限定值。	1. 更改输入的满量程值。 2. 减小流量。
359 ... 360	S: RANGE PULSEn ! : # 359...360	脉冲输出: 脉冲输出频率超出设定范围。	1. 增大脉冲当量设定值。 2. 选择脉冲宽度时, 应选择所连接计数器 (例如: 机械计数器、PLC 等) 可以处理的数值。 设置脉冲宽度: - 方式 1: 输入所连接计数器能处理的最小脉冲间隔时间, 确保能被计数器记录。 - 方式 2: 输入所连接计数器能处理的最大 (脉冲) 频率, 该频率倒数的一半即为脉冲宽度, 确保能被计数器记录。 实例: 所连接计数器的最高输入频率为 10 Hz。输入脉冲宽度为: $\frac{1}{2 \cdot 10 \text{ Hz}} = 50 \text{ ms}$ a0004437 3. 减小流量。
363	S: RANGE CUR.IN1 ! : # 363	电流输入: 实际电流值超出设定范围。	1. 更改量程的上 / 下限设定值。 2. 检查外接电流设置。
372	S: DIFF TEMP LO ! : # 372	传感器的差压测量值低于下限值。	减小流量。
381	S: FLUIDTEMP.MIN ! : # 381	测量管的最低流体温度可能超限。	升高过程气体温度。 小心! 高温场合下, 测量管可能会受损。
382	S: FLUIDTEMP.MAX ! : # 382	测量管的最高流体温度可能超限。	降低过程气体温度。 小心! 高温场合下, 测量管可能会受损。

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件 → 𐀀 78)
No. # 5xx → 应用错误			
501	S: SW.-UPDATE ACT !: # 501	新放大器或通信 (I/O 模块) 软件版本上传中。 无法执行其他命令。	等待，直至过程结束。设备自动重启。
502	S: UP-/DOWNL. ACT !: # 502	正在通过调试程序上传或下载设备参数。 无法执行其他命令。	等待，直至过程结束。
No. # 6xx → 激活仿真模式			
601	S: POS.ZERO-RET. !: # 601	开启仪表强制归零。  小心！ 此信息具有最高显示优先级。	关闭仪表强制归零。
611 ... 612	S: SIM. CURR.OUT. n !: # 611...612	开启仿真电流输出。	关闭仿真。
621 ... 622	S: SIM. FREQ.OUT. n !: # 621...622	开启仿真频率输出。	关闭仿真。
631 ... 632	S: SIM. PULSE n !: # 631...632	开启仿真脉冲输出。	关闭仿真。
641 ... 642	S: SIM. STAT.OUT n !: # 641...642	开启仿真状态输出。	关闭仿真。
651 ... 652	S: SIM.REL.OUT n !: # 651...652	开启仿真继电器输出。	关闭仿真。
661	S: SIM.CURR. IN 1 !: # 661	开启仿真仿真电流。	关闭仿真。
671 ... 672	S: SIM.STATUS IN n !: # 671...672	开启仿真状态输入。	关闭仿真。
691	S: SIM. FAILSAFE !: # 691	开启仿真错误响应 (输出)。	关闭仿真。
692	S: SIM. MEASURAND !: # 692	开启仿真测量变量 (例如：质量流量)。	关闭仿真。
698	S: DEV. TEST ACT. !: # 698	通过检测仪和仿真器 (FieldCheck) 现场检查测量设备。	—

9.3 过程错误信息

过程错误可以被定义为“故障”或“提示”信息，具有不同的权重。
通过功能菜单设置 (→ 《仪表功能描述》)。



注意！

- 以下错误信息类型列表与工厂设置一致。
- 详细信息 → 37

代号	错误信息 / 类型	原因	补救措施 (备件)
P = 过程错误 ⚡ = 故障信息 (对输入和输出有影响) != 提示信息 (对输入和输出无任何影响)			
422	P: FLOW LIMIT ⚡: # 422	流量测量值超出上限值。	减小流量。 注意！ 错误可以设置为故障信息或提示信息。
731	P: ADJ. ZERO FAIL ⚡: # 731	不稳定过程条件或使用流量调节器可能导致零点不正确。	请确保仅在“零流量”时执行零点校正 ($v = 0 \text{ m/s}$) → 65。

9.4 过程错误 (无显示信息)

症状	修复措施
注意！ 可能需要在功能菜单中对部分设置进行更改或修正，以修复故障。 下表中列举的功能参数 (例如： DISPLAY DAMPING / 显示阻尼时间) 的详细信息请参考《仪表功能描述》。	
测量读数值波动，尽管流量稳定。	1. 增大 TIME CONSTANT / 时间常数 功能参数的设定值 → CURRENT OUTPUT / 电流输出 功能菜单。 2. 增大 DISPLAY DAMPING / 显示阻尼时间 功能参数的设定值 → USER INTERFACE / 用户接口 功能菜单。 3. 必须符合前后直管段长度要求。参考安装条件 → 12。 4. 考虑是否使用流量调节器。参考安装条件 → 16。 5. 在较小流量干扰处重新安装流量计。
仪表显示流量，但实际流量为 0。	1. 小流量切除值设置过小。增大 ON VALUE LOW FLOW CUT OFF / 小流量切除开启点 功能参数的设定值 → PROCESS PARAMETERS / 过程参数 功能菜单 (工厂设置：20 mA 值的 1 %)。 2. 检查传感器下游管道的泄露情况。 3. 减小或消除管道中的脉动流。
设备显示流量，但是实际无流量，具有高管道静压和热导性气体 (例如：氢气、氮气等)。通常，管道压力 > 5 bar (75 psi)。	开启 ZERO POINT ADJUST / 零点校正 功能参数 → PROCESS PARAMETERS / 过程参数 功能块。 参考零点校正功能 → 65。 注意！ 开启此功能参数之前，需要预设置过程。
设备显示零流量，但是实际存在流量。	1. INSTALLATION FACTOR / 安装系数 功能参数可能错误设置为 0 → PROCESS PARAMETERS / 过程参数 功能块 (工厂设置：1.0)。 2. LOW FLOW CUT OFF / 小流量切除 功能参数设定值可能过高。将 ON VALUE LOW FLOW CUT OFF / 小流量切除功能开启点 功能参数设置为较低值 → PROCESS PARAMETERS / 过程参数 功能块 (工厂设置：已标定 20 mA 对应值的 1 %)。 3. 流量不为 0 时，错误执行 ZERO POINT ADJUST / 零点校正 功能参数设置。如需要， RESET / 复位零点 PROCESS PARAMETERS / 过程参数 功能块。
安装条件错误可能导致测量错误	1. 必须满足前后直管段长度要求 → 15。 2. 考虑使用流量调节器，可能无法满足前直管段长度要求 → 16。 3. t-mass F: 检查法兰口径是否匹配，并检查密封圈是否对齐 → 13。 t-mass I: 检查传感器的安装方向和插入深度 → 19。 4. 如果上述措施均无法修复故障，应考虑调节 INSTALLATION FACTOR / 安装系数 功能参数，保证显示流量与 PROCESS PARAMETERS / 过程参数 功能块中的理想流量相匹配 (工厂设置：1.0)。

症状	修复措施
设备显示流量值错误	- 检查设备基本参数设置 (快速设置 → 149) 特别是: 气体 - 过程压力 - 参考压力和参考温度 - 流量单位 - 输出分配 - 检查安装条件 (安装后检查 → 26) - 必须满足前后直管段长度要求 → 15。 - 考虑使用流量调节器, 可能无法满足前直管段长度要求 → 16。 - t-mass F: 检查法兰口径是否匹配, 并检查密封圈是否对齐 → 13。 t-mass I: 检查传感器的安装方向和插入深度 → 19。 - 如果上述措施均无法修复故障, 应考虑调节 INSTALLATION FACTOR / 安装系数 功能参数, 保证显示流量与 PROCESS PARAMETERS / 过程参数 功能块中的理想流量相匹配 (工厂设置: 1.0)。 - 流量过大 (即: 高于传感器的标定范围) - 使用 Endress+Hauser Applicator 软件检查传感器的测量范围。 - 检查是否显示倒置的 “+” 号? 显示 “+” 号时, 如可能, 请减小流速。 - 流量过小 - 使用 Endress+Hauser Applicator 软件检查传感器的测量范围。 - 如可能, 增大流速。 - 检查测量管状态 - 测量部件是否弯曲? 出现弯曲时, 如可能, 更换测量部件。 - 是否存在粘附? 出现粘附时, 清洗传感器 (测量管清洗 → 67)。 - 是否出现腐蚀? 出现腐蚀时, 如需要, 更换测量管。 - 检查气体是否潮湿? 传感器上是否出现冷凝物? 出现冷凝物时: - 水平管道中: 135° 安装传感器 → 14 - 在流量计的下游管道中安装冷凝罐或过滤单元 - 检查流量计的上游管道中是否使用加热设备, 产生温度效应? 存在温度影响时: - 在较远的下游管道中重新安装流量计, 或 - 在流量计的上游管道中安装流量调节器
故障无法修复, 或出现其他错误。 联系 Endress+Hauser 当地销售中心。	解决方案: 咨询 Endress+Hauser 服务工程师 咨询服务工程师或提交服务申请之前, 请准备下列信息: - 简要故障描述 - 铭牌参数: 订货号和序列号 → 7 设备返回至 Endress+Hauser 将流量计返回 Endress+Hauser 之前, 需要执行的重要步骤 → 6。 必须妥善完整填写流量计的 “一致性声明” 表格。本手册中附带此表格样本。 更换变送器电子模块 电子测量模块部分损坏 → 订购备件 → 78

9.5 输出响应错误



注意！
通过功能菜单中的不同功能参数设置累加器、电流、脉冲、频率、状态和继电器输出的失效安全模式。详细信息请参考《仪表功能描述》。

通过仪表强制归零设置电流、脉冲和状态输出的起始值，例如：清洗管道时，必须中断测量。相比于所有其他设备功能，此功能具有最高优先级。例如：可以关闭仿真。

输出和累加器的失效安全模式		
	出现过程 / 系统错误	开启仪表强制归零
小心！ 系统或过程错误被定义为“提示信息”时，对输入和输出无影响。详细信息 → 37。		
电流输出 1、2	MINIMUM CURRENT / 最小电流 电流输出设置为报警信号下限值，取决于 CURRENT SPAN / 电流范围 功能参数的设置 (参考《仪表功能描述》)。 MAXIMUM CURRENT / 最大电流 电流输出设置为报警信号上限值，取决于 CURRENT SPAN / 电流范围 功能参数的设置 (参考《仪表功能描述》)。 HOLD VALUE / 保持值 显示最后保存值 (故障发生前)。 ACTUAL VALUE / 实际值 显示当前流量测量值。忽略故障。	输出信号对应“零流量”
脉冲输出	FALLBACK VALUE / 起始值 信号输出 → 无脉冲。 ACTUAL VALUE / 实际值 忽略故障。即：输出当前正常流量测量值。	输出信号对应“零流量”
频率输出	FALLBACK VALUE / 起始值 信号输出 → 0 Hz。 FAILSAFE LEVEL / 失效安全等级 FAILSAFE VALUE / 失效安全值 设置频率输出功能参数。 HOLD VALUE / 保持值 输出最后有效值 (故障发生前)。 ACTUAL VALUE / 实际值 忽略故障。即：输出当前正常流量测量值。	输出信号对应“零流量”
累加器 1、2	STOP / 停止 累加器中断累积，直至错误被修复。 ACTUAL VALUE / 实际值 忽略故障。累加器继续累积当前流量测量值。 HOLD VALUE / 保持值 累加器基于最后有效流量值继续累积流量 (发生错误前)。	停止累积。
状态输出	状态输出 → 仪表故障或断电时表现为非导电状态	对状态输出无影响
继电器输出	仪表故障或电源故障时：继电器 → 断开 各种继电器开关响应设置的详细信息请参考《仪表功能描述》，例如：错误信息、限流值、温度限定值等。	对继电器输出无影响

9.6 备件

详细故障排除指南 → 图 71。
测量设备还具有附加连续自诊断功能和错误信息以进行故障排除。
使用测试合格的备件替换已损坏部件，可以修复故障。以下为相关备件信息。



注意！
订购备件时，需要提供变送器铭牌 (→ 图 7) 上的序列号，直接向 Endress+Hauser 当地销售中心订购。

- 备件包装中包含：
- 备件
 - 其他小部件 (螺纹紧固件等)
 - 安装指南
 - 包装材料




图 40: t-mass 65 变送器的备件 (现场型外壳和墙装型外壳)

- 1 电源板 (85...260 V AC、 20...55 V AC、 16...62 V DC)
- 2 放大器板
- 3 I/O 板 (COM 模块)，可灵活设置模块
- 4 可插拔式输入 / 输出子模块；订购信息 → 图 69
- 5 I/O 板 (COM 模块)，固定模块
- 6 HistoROM/S-DAT (传感器数据存储单元)
- 7 HistoROM/T-DAT (变送器数据存储单元)
- 8 显示模块

9.6.1 拆除和安装印刷电路板

现场型外壳



警告！

- 存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。
- 存在电子部件损坏 (ESD 保护) 的风险。静电会损坏电子部件，或破坏电子部件的可操作性。对于静电敏感型设备，应在工作场所建立安全接地连接！
- 如果无法确保设备的绝缘强度，应参考制造商规范，并按照下列步骤，执行恰当的检测程序。
- 连接防爆型 (Ex) 设备时，参考本《操作手册》的防爆补偿文档中的提示信息和图示。



小心！

仅允许使用 Endress+Hauser 原装部件。

安装和拆卸步骤如下 →  41:

1. 从变送器外壳上拧下电子腔盖。
2. 松开螺丝 (1.1)，拆下电子腔盖 (1)。
3. 断开放大器板上的排线 (1.2)。
4. 拆除电源板 (3) 和 I/O 板 (5 或 6):
将包装中的专用细针插入孔口 (2)，从支座中拔出电源板和 I/O 板。
5. 拆除子模块 (5.1):
无需其他工具即可从 I/O 板上拆除子模块 (输入 / 输出)。
安装时，也无需其他工具。



小心！

仅允许部分子模块在 I/O 板上配套使用 →  31。

分别标记每个插槽，与变送器接线腔中相应的接线端子一致：

插槽 “INPUT / OUTPUT 2” = 接线端子 24 / 25

插槽 “INPUT / OUTPUT 3” = 接线端子 22 / 23

插槽 “INPUT / OUTPUT 4” = 接线端子 20 / 21

6. 拆除放大器板 (4):
 - 断开传感器信号电缆 (4.1) 插头，包含放大器板上的 HistoROM/S-DAT (4.2) 和 HistoROM/T-DAT (4.3)。
 - 将包装中的专用细针插入孔口 (2)，从支座中拔出放大器板。
7. 安装步骤与拆卸步骤相反。




图 41: 现场型外壳：拆除和安装印刷电路板

- 1 电子腔盖，带现场显示
- 1.1 电子腔盖的螺丝
- 1.2 排线 (显示模块)
- 2 安装 / 拆卸电路板
- 3 电源板
- 4 放大器板
- 4.1 信号电缆 (传感器)
- 4.2 HistoROM/S-DAT (传感器参数存储模块)
- 4.3 HistoROM/T-DAT (变送器参数存储模块)
- 5 I/O 板 (可灵活设置模块)
- 5.1 可插拔式子模块 (状态输入和电流输入、电流输出、频率输出和继电器输出)
- 6 I/O 板 (固定模块)

墙装型外壳



警告！

- 存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。
- 存在电子部件损坏 (ESD 保护) 的风险。静电会损坏电子部件，或破坏电子部件的可操作性。对于静电敏感型设备，应在工作场所建立安全接地连接！
- 如果无法确保设备的绝缘强度，应参考制造商规范，并按照下列步骤，执行恰当的检测程序。
- 连接防爆型 (Ex) 设备时，参考本《操作手册》的防爆补偿文档中的提示信息 and 图示。



小心！

仅允许使用 Endress+Hauser 原装部件。

安装和拆卸步骤如下 →  42:

1. 松开螺丝，打开外壳铰链盖 (1)。
2. 松开电子模块 (2) 的固定螺丝。尽可能向外拔出墙装型外壳中的电子模块。
3. 断开传感器信号电缆插头 (7.1)，包括放大器板上 (7) 的 HistoROM/S-DAT (7.2) 和 HistoROM/T-DAT (7.3)。
4. 松开螺丝，拆下电子腔盖 (4)。
5. 断开放大器板 (7) 上的显示模块的排线插头 (3)。
6. 拆除板 (6、7、8、9):
将包装中的专用细针插入孔口 (5)，从支座中拔出板。
7. 拆除子模块 (8.1):
无需其他工具即可从 I/O 板上拆除子模块 (输入 / 输出)。
安装时，也无需其他工具。



小心！

仅允许部分子模块在 I/O 板上配套使用 →  31。

分别标记每个插槽，与变送器接线腔中相应的接线端子一致：

插槽 “INPUT / OUTPUT 2” = 接线端子 24 / 25

插槽 “INPUT / OUTPUT 3” = 接线端子 22 / 23

插槽 “INPUT / OUTPUT 4” = 接线端子 20 / 21

8. 安装步骤与拆卸步骤相反。




图 42: 墙装型外壳：拆除和安装印刷电路板

- 1 外壳盖
- 2 电子模块
- 3 排线 (显示模块)
- 4 电子腔盖上的螺丝
- 5 安装 / 拆卸电路板
- 6 电源板
- 7 放大器板
- 7.1 信号电缆 (传感器)
- 7.2 HistoROM/S-DAT (传感器参数存储模块)
- 7.3 HistoROM/T-DAT (变送器参数存储模块)
- 8 I/O 板 (可灵活设置模块)
- 8.1 可插拔式子模块 (状态输入和电流输入、电流输出、频率输出和继电器输出)
- 9 I/O 板 (固定模块)

分体式仪表的传感器接线盒



警告！

- 存在电子部件损坏 (ESD 保护) 的风险。静电会损坏电子部件, 或破坏电子部件的可操作性。对于静电敏感型设备, 应在工作场所建立安全接地连接！
- 如果无法确保设备的绝缘强度, 应参考制造商规范, 并按照下列步骤, 执行恰当的检测程序。
- 连接防爆型 (Ex) 设备时, 参考本《操作手册》的防爆补偿文档中的提示信息 and 图示。



小心！

仅允许使用 Endress+Hauser 原装部件。

安装和拆卸步骤如下 → 图 43:

1. 松开固定螺丝 (1), 拆下电子腔盖 (2)。
2. 断开传感器电缆插头 (3)。
3. 断开接线端子块 (4) 上的分体式仪表连接电缆。
4. 拆下印刷电路板上的两颗螺丝 (5)。
5. 拆除印刷电路板 (6)。
6. 安装步骤与拆卸步骤相反。




图 43: 分体式仪表的传感器接线盒: 拆除和安装印刷电路板

线芯颜色 (使用 Endress+Hauser 电缆):

接线端子号: 41 = 白; 42 = 棕; 43 = 绿; 44 = 黄

9.6.2 更换设备保险丝



警告！

存在电击风险。裸露部件上带危险电压。拆除电子腔盖前，务必确保已经关闭电源。

电源保险丝安装在电源板上。

保险丝的更换步骤如下：

1. 关闭电源。
2. 拆除电源板 → 图 79。
3. 拆下防护帽 (1)，并更换设备保险丝 (2)。
仅允许使用下列型号的保险丝：
 - 20...55 V AC / 16...62 V DC → 2.0 A，慢熔型 / 250 V； 5.2 x 20 mm
 - 电源：85...260 V AC → 0.8 A，慢熔型 / 250 V； 5.2 x 20 mm
 - 防爆型设备 → 参考防爆 (Ex) 文档
4. 安装步骤与拆卸步骤相反。



小心！

仅允许使用 Endress+Hauser 原装部件。




图 44: 更换电源板上的设备保险丝

- 1 防护帽
- 2 设备保险丝

9.7 返回



小心！
如不能完全确认已全部清除测量设备上的危险物质，例如：渗入裂缝中的危险物，或扩散至塑料中的危险物，请勿返回测量设备。
用户必须承担由于未充分清洁测量设备而产生的废弃物处理和人员伤害（烫伤等）费用。

流量测量设备返回 Endress+Hauser 之前，例如：修理或标定，必须完成下列步骤：

- 完整填写“污染声明”表格。在此前提下，Endress+Hauser 才能处理返回设备的运输、检测、修理和维修。
- 如需要，请提供特殊处理说明，例如：安全数据表，符合 EC REACH 规范 No. 1907/2006。
- 去除所有残留物。请特别注意密封槽和裂缝中的残留物。如果是有害人体健康的物质时，例如：易燃、有毒、腐蚀性、致癌物质等，此步骤尤其重要。



注意！
必须妥善完整填写“一致性声明”表格。本手册附带此表格样本。

9.8 废弃

遵守当地应用法规！

9.9 软件版本更新



注意！
通常，需要借助专用服务软件上传或下载软件版本。

日期	软件版本号	软件变更内容	文档资料
10.2009	1.01.XX	软件扩展： - 储存第二组气体 - 气体热流量和热量 - 变化气体成分输入 - 修改诊断功能 - Fieldcheck 兼容性 新功能： - 气体、压力、热流量和传感器的快速设置 - 附加压力单位 - 热值、热流量和热量的系统单位 - 1 + 2 组气体的过程压力 - 气体组的状态输入分配 - 变化气体成分的电流输入分类 - 显示、累加器和输处的热流量分配 - 热流量的累积量单位 - 针对输出和累加器的气体分组设置 - 继电器输出的开 / 关延迟时间 - 带修正系数和参考密度的特殊气体选项 - 插入深度计算 - 过程和系统错误的时间标记	710.../04.10
11.2005	1.00.XX		71009069/12.05

10 技术参数

10.1 技术参数概述

10.1.1 应用

本《操作手册》介绍的测量设备仅可用于气体的质量流量测量 (例如: kg、Nm³、 scf)。此外, 系统还可以测量气体温度。测量设备可设置用于系列标准纯净气体或混合气体的测量。

例如:

- 空气
- 氧气
- 氮气
- 二氧化碳
- 氩气, 等

测量腐蚀性气体、饱和气体或不洁净气体时, 应特别小心 (联系 Endress+Hauser 当地销售中心)。必须避免进行不稳定气体和 Endress+Hauser 认定不合适气体的测量。测量设备不得用于液体和液态气体的测量。

不恰当使用或用于非指定用途可能会破坏测量设备的操作安全性。对此, 制造商不承担任何责任。

10.1.2 功能与系统设计

测量原理	基于热扩散原理进行质量流量测量
测量系统	T-mass 65 流量测量系统包含下列部件: ■ t-mass 65 变送器 ■ t-mass F 传感器、 t-mass I 传感器 两种结构类型的仪表供用户选择: ■ 一体式结构: 变送器和传感器组成一个整体机械单元 ■ 分体式结构: 变送器和传感器均为单独的机械单元, 需分体安装

10.1.3 输入

测量变量	■ 质量流量 ■ 气体温度 ■ 气体热流量
测量范围	测量范围取决于: ■ 气体类型 ■ 压力 ■ 温度 ■ 管道横截面积 ■ 流量调节器的使用状况 (t-mass F 传感器) 请使用 Applicator (Endress+Hauser 选型软件) 计算测量范围。

输入信号	状态输入 (辅助输入) $U = 3...30\text{ V DC}$, $R_i = 5\text{ k}\Omega$, 电气隔离。开关电平: $\pm 3... \pm 30\text{ V DC}$。 可设置为: 气体组、累加器复位、仪表强制归零、零点校正启动 电流输入 有源 / 无源输入可选, 电气隔离, 分辨率: $2\text{ }\mu\text{A}$ ■ 有源信号: $4...20\text{ mA}$, $R_i \leq 150\text{ }\Omega$, $U_{\text{out}} = 24\text{ V DC}$, 短路保护 ■ 无源信号: $0/4...20\text{ mA}$, $R_i \leq 150\text{ }\Omega$, $U_{\text{max}} = 30\text{ V DC}$ 可设置为: 压力表、气体分析仪
10.1.4 输出	
输出信号	电流输出 有源 / 无源输出可选, 电气隔离, 时间常数可选 ($0.0...100.0\text{ s}$), 满量程值可调, 典型温度系数为 0.005% o.r./$^{\circ}\text{C}$, 分辨率: $0.5\text{ }\mu\text{A}$ ■ 有源信号: $0/4...20\text{ mA}$, $R_L < 700\text{ }\Omega$ (HART: $R_L \geq 250\text{ }\Omega$) ■ 无源信号: $4...20\text{ mA}$; 供电电压 V_S 为 $18...30\text{ V DC}$; $R_i \geq 150\text{ }\Omega$ 脉冲 / 频率输出 有源 / 无源输出可选, 电气隔离 ■ 有源信号: 24 V DC, 25 mA (20 ms 内, max. 250 mA), $R_L > 100\text{ }\Omega$ (仅适用于可更换 I/O 板, 参考接线端子分配 → 31) ■ 无源信号: 集电极开路, 30 V DC, 250 mA ■ 频率输出: 截止频率为 $2...1000\text{ Hz}$ ($f_{\text{max}} = 1250\text{ Hz}$), 开 / 关比为 1:1, 最大脉冲宽度为 2 s, 时间常数可选 ($0.0...100.0\text{ s}$) ■ 脉冲输出: 脉冲值和脉冲极性可选, 脉冲宽度可调 ($0.5...2000\text{ ms}$; 工厂设置: 20 ms)
报警信号	电流输出: 失效安全模式可选 (例如: 符合 NAMUR 推荐的 NE 43 标准) 脉冲 / 频率输出: 失效安全模式可选 状态输出: 故障或断电时, 表现为失电状态 继电器输出: 故障或断电时, 表现为失电状态 电流输入: 失效安全值可选
负载	参考“输出信号”
开关量输出	继电器输出: 常闭 (NC) 或常开 (NO) 触点可选 (工厂设置: 继电器 1 为 NO 触点、继电器 2 为 NC 触点), $\text{max. } 30\text{ V} / 0.5\text{ A AC}$; $60\text{ V} / 0.1\text{ A DC}$, 电气隔离。 可设置为: 错误信息、限流值
小流量切除	小流量切除开关点可选 工厂设置: 20 mA 值的 1%
电气隔离	所有输入、输出和供电电路相互电气隔离

10.1.5 电源

电气连接	→ 27
供电电压	85...260 V AC, 45...65 Hz 20...55 V AC, 45...65 Hz 16...62 V DC
电缆入口	供电电缆和信号电缆 (输入 / 输出): ■ M20 × 1.5 电缆入口 (8...12 mm (0.31...0.47 inch)) ■ 螺纹电缆入口: ½" NPT、G ½" 分体式仪表的连接电缆: ■ M20 × 1.5 电缆入口 (8...12 mm (0.31...0.47 inch)) ■ 螺纹电缆入口: ½" NPT、G ½"
分体式仪表的电缆规格	→ 28
功率消耗	AC: 85...260 V = 18.2 W ; 20...55 V = 14 W ; (含传感器) DC: 8 W (含传感器)
电源故障	至少持续 1 个供电周期: ■ 电源故障时, EEPROM/HistoROM T-DAT 中储存测量系统参数 ■ HistoROM S-DAT 是双向读取数据的存储器, 用于储存传感器参数 (管道类型、标称口径、序列号、流量调节器、零点等) ■ 累加器中储存最后有效值
电势平衡	无需采取其他措施确保系统电势平衡。 危险区域中使用的仪表请参考附加防爆 (Ex) 手册。

10.1.6 性能参数

标定参考条件	■ 符合 ISO/IEC 17025 标准 ■ 符合国际溯源标准 ■ 标定气体: 空气 ■ 温度要求: 24 °C ± 0.5 °C (75.2 °F ± 0.9 °F), 大气压下 ■ 湿度要求: < 40% RH
最大测量误差	t-mass 65F: 读数值的 ± 1.5 %, 100 %...10 % 满量程时 (参考操作条件下) 满量程值的 ± 0.15 %, 10 %...1 % 满量程时 (参考操作条件下) t-mass 65I: 读数值的 ± 1.0% 满量程值的 ± 0.5% (参考操作条件下)
重复性	读数值的 ± 0.4 %, 流速高于 1.0 m/s (3.3 ft/s) 时
介质压力的影响 (压力系数)	空气: 过程压力变化量的 0.35 % / bar (0.02 % / psi) 其他气体: 请单独咨询 Endress+Hauser 销售中心
响应时间	通常, 63 % 阶跃变化 (任意方向) 的响应时间均小于 2 s

10.1.7 操作条件：安装

安装指南	→  19
前后直管段	→  15
连接电缆长度	max. 100 m (328 ft)，适用于分体式仪表
系统压力	→  12

10.1.8 操作条件：环境

环境温度	标准：-20...+60 °C (-4...+140 °F) 可选：-40...+60 °C (-40...+140°F)  注意！ ■ 在阴凉处安装仪表。避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时，特别需要注意。 (可以订购防护罩) ■ 环境温度低于 -20 °C (-4 °F) 时，显示单元可能无法正常工作。
储存温度	-40...+80 °C (-40...+176 °F)；推荐温度：+20 °C (+68 °F)
防护等级	标准：IP 67 (NEMA 4X)，适用于变送器和传感器
抗冲击性	符合 IEC 60068-2-31 标准
抗振性	加速度可达 1 g，10...150 Hz，符合 IEC 60068-2-6 标准
电磁兼容性 (EMC)	符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR 推荐的 NE 21 标准

10.1.9 操作条件：过程

介质温度范围	传感器 t-mass F: -40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F) t-mass I: -40 °C...+130 °C (-40 °F...+266 °F) t-mass F 传感器 O 型圈: Viton FKM: -20°C...+100°C (-4°F...+212°F) Kalrez: -20°C...+100°C (-4°F...+212°F) EPDM: -40°C...+100°C (-40°F...+212°F) 衬套: PEEK、PVDF: -40°C...+100°C (-40°F...+212°F) t-mass I 密封圈 粘合密封圈: Kalrez: -20°C...+130°C (-4°F...+266°F) EPDM: -40°C...+130°C (-40°F...+266°F) Nitrile: -35°C...+130°C (-31°F...+266°F) 金属环: PEEK、PVDF: -40°C...+130°C (-40°F...+266°F)
介质压力范围 (标称压力)	t-mass F: -0.5...40 bar (-7.25...580 psi), 表压 t-mass I: -0.5...20 bar (-7.25...290 psi), 表压
限流值	参考“测量范围” → 86。 测量管中的介质流速不得超过 130 m/s (427 ft/s)。
压损	忽略不计 (不带流量调节器)。 使用 Applicator 软件进行精确计算 → 70。
介质压力范围 (额定压力)	过程连接的材料负载曲线 (压力 - 温度曲线) 请参考仪表《技术资料》。登录以下网址可以下载《技术资料》的 PDF 文件: www.endress.com。 《技术资料》的详细信息 → 95
在线更换安装套件的过程条件	在线更换安装套件仅可用于测量欧洲准则 67/548/EWG 第 2 章定义的“Group II”无毒无害气体。 介质压力类型 过程压力: max. 20 bar (290 psig) 提取压力: max. 16 bar (230 psig) 提取温度: +50°C (+122°F) 传感器长度: min. 435 mm (17 inch) 低压型 过程压力: max. 20 bar (290 psig) 提取压力: max. 4.5 bar (65 psig) 提取温度: +50°C (+122°F) 传感器长度: 435 mm (17 inch)

10.1.10 机械结构

设计及外形尺寸

传感器和变送器的外形尺寸和装配长度请参考仪表《技术资料》。登录以下网址可以下载《技术资料》的 PDF 文件：www.endress.com。
《技术资料》的详细信息 → 95。

重量

- 一体式仪表：参考下表
- 分体式仪表
 - 传感器：参考下表
 - 墙装型外壳：5 kg (11 lb)

重量 (公制单位 (SI))

t-mass F* / DN	15	25	40	50	80	100
一体式仪表	7.5	8.0	12.5	12.5	18.7	27.9
分体式仪表 (仅传感器)	5.5	6.0	10.5	10.5	16.7	25.9

t-mass I / 传感器长度 [mm]	235	335	435	608
一体式仪表	6.4	6.6	7.0	7.4
分体式仪表 (仅传感器)	4.4	4.6	5.0	5.4

重量单位：kg。

* 法兰式传感器：所有重量参数均为带 EN/DIN PN 40 法兰的仪表重量。

重量 (英制单位 (US))

t-mass F* / DN [inch]	½"	1"	1½"	2"	3"	4"
一体式仪表	16.5	17.6	27.5	27.5	41.2	61.5
分体式仪表 (仅传感器)	12.1	13.2	23.1	23.1	36.7	57.1

t-mass I / 传感器长度 [inch]	9.25"	13.2"	17.1"	24.0"
一体式仪表	14.1	14.5	15.4	16.3
分体式仪表 (仅传感器)	9.7	10.1	11.0	11.9

重量单位：lb。

* 法兰式传感器：所有重量参数均为带 Cl 150 法兰的仪表重量。

材料

变送器外壳

- 一体式外壳：粉末压铸铝
- 墙装型外壳：粉末压铸铝
- 分体式现场型外壳：粉末压铸铝

传感器接线盒 (分体式仪表)

粉末压铸铝

t-mass F 传感器

传感器壳体:

- DN 15...25 (DN ½"...1"): 不锈钢铸铁 CF3M-A351
- DN 40...100 (DN 1 ½"...4"): 1.4404 (EN10216-5) 和 316/316L (A312)

法兰 (过程连接):

EN 1092-1 (DIN 2501/DIN 2512N) / ANSI B16.5 / JIS B2220 法兰
→ 不锈钢 1.4404 (EN 10222-5) 和 316L/316 (A182)

测量管壳体:

- 1.4404 (EN10272) 和 316L (A479)
- Alloy C22 合金 (2.4602) 和 UNS N06022 (B574)

测量部件:

- 1.4404 (EN10217-7) 和 316L (A249), 或
- 1.4404 (EN 10216-5) 和 316L (A213)
- Alloy C22 合金 (2.4602) 和 UNS N06022 (B626)

衬套:

PEEK GF30、PVDF

O 型密封圈:

EPDM、Kalrez 6375、Viton FKM

t-mass I 传感器

插入管:

传感器长度: 235 (9")、335 (13")、435 (17")、608 (24")
1.4404 (EN 10216-5) 和 316/316L (A312)

测量管壳体:

- 1.4404 (EN10272) 和 316L (A479)
- Alloy C22 合金 (2.4602) 和 UNS N06022 (B574)

测量部件:

- 1.4404 (EN10217-7) 和 316L (A249), 或
- 1.4404 (EN 10216-5) 和 316L (A213)
- Alloy C22 合金 (2.4602) 和 UNS N06022 (B626)

保护性接地端:

1.4404 (EN 10088-1 和 EN 10088-2) + 2B 和 316L (A666)

紧固套管:

1.4404 (EN 10272) 和 316/316L (A479)

金属环:

PEEK 450G、PVDF

粘合密封圈:

EPDM、Kalrez 6375、Nitrile 和 316/316L (外圈)

在线更换安装套件

管道下部:

1.4404 (EN 10272) 和 316/316L (A479)

管道上部:

1.4404 (EN 10216-5) 和 316/316L (A312)

球阀:

CF3M 和 CF8M

密封圈:

PTFE

10.1.11 人机界面

显示单元	■ 液晶显示：两行、每行 16 个字符、背光显示 ■ 可以选择显示不同的测量值和状态变量 ■ 环境温度低于 -20 °C (-4 °F) 时，显示单元可能无法正常工作
操作单元	■ 通过仪表上的三个按键 (-、+、E) 进行现场操作 ■ 通过快速设置菜单直接进行仪表调试
语言	英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷兰文、挪威文、芬兰文、瑞士文、葡萄牙文、波兰文、捷克文
远程操作	通过 HART 进行远程操作

10.1.12 证书和认证

CE 认证	测量系统遵守 EC 准则的法律要求。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。
C-Tick 认证	测量系统符合澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA) 制定的 EMC 标准。
防爆 (Ex) 认证	Endress+Hauser 当地销售中心可根据用户需要提供当前获取的防爆证书 (ATEX、FM、CSA)。防爆 (Ex) 手册单独成册，请单独订购。




Fig. 45: 危险区域中使用的 t-mass 流量计 (图例为 t-mass 65F)

压力设备指令

订购仪表时，可以选择带或不带 PED 认证 (压力设备指令)。订购带 PED 认证的仪表时，需要提供详细信息。对于标称口径小于或等于 DN 25 (1") 的测量设备，不能也无需选择 PED 认证。

- 对于铭牌上带 PED/G1/III 标识的传感器，Endress+Hauser 确保其符合压力设备指令 97/23/EC 的附录 I 中的“基本安全性”要求
- 带标识 (通过 PED 认证) 的测量设备可以测量以下类型的流体：
 - 蒸汽压高于或低于 0.5 bar (7.3 psi) 的 1 类和 2 类流体
 - 不稳定气体
- 无 PED 标识的测量设备基于工程实践经验设计和制造。符合压力设备指令 97/23/EC 的第三章要求。具体应用范围请参考压力设备指令附录 II 的表格 6...9 中

除氧应用

Endress+Hauser 确保流量传感器的接液部件已按照英国氧气公司 (BOC) 的 0000-N-S-430-00-01 规则和 BS IEC 60877:1999 标准进行除氧处理。处理完成后，接液部件的油脂污染氧化量少于 100 mg/m² (0.01 mg/cm²)。

其他标准和准则

BS IEC 60877:1999
工业过程测量和除氧过程中使用控制设备的清洁步骤
EN 60529
外壳防护等级 (IP 代号)
EN 61010-1
测量、控制、调试及实验室使用电气设备的安全规则
IEC/EN 61326
“A 类电磁发射要求”
电磁兼容性要求 (EMC 要求)
EN 91/155/EEC
安全数据表准则
ISO/IEC 17025
测试能力和标定实验室的通用要求
ISO 14511
密闭管道中流体流量侧量 - 热式质量流量计
NAMUR NE 21
工业过程及实验室控制设备的电磁兼容性 (EMC)
NAMUR NE 43
带模拟输出信号的数字式变送器故障信号水平标准
NAMUR NE 53
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件

10.1.13 订购信息

详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

10.1.14 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的变送器和传感器附件，可以单独订购 → 图 69。

10.1.15 文档资料

- t-mass 65F, 65I 《技术资料》 (TI00069D)
- t-mass 65 《仪表功能描述》 (BA00112D)
- 防爆 (Ex) 手册: ATEX、FM、CSA、IECEX、NEPSI
- 《流量测量技术》 (FA00005D)

索引

A	
Applicator (选型软件)	70
安装	
参考安装条件	12
插入式传感器	19
安装方向	14
安装后检查 (检查列表)	26
安装指南	89
B	
报警输出	87
报警输入	87
报警信号	87
保险丝	84
备件	78
变送器	
电气连接	29
选择现场型外壳 (铝)	23
标定	
就地标定	68
C	
CE 认证 (一致性声明)	10
Commubox FXA 191 (电气连接)	32
材料	91
操作	
FieldCare	38
功能菜单	35
HART 手操器	38
设备描述文件	39
操作条件	89
测量变量	86
测量系统	7
插入式传感器	
安装	19
插入深度	19
拆除插入式传感器	22
储存	11
除氧应用	94
错误类型 (系统错误和过程错误)	37
错误响应 (输入 / 输出)	77
错误信息	
过程错误 (应用错误)	75
系统错误 (设备错误)	72
D	
到货验收	11
电缆入口	
防护等级	33
技术参数	88
电流输入	
技术参数	87
电气隔离	87
电气连接	
Commubox FXA 191	32
防护等级	33
分体式仪表	27
HART 手操器	32
电源 (供电电压)	88
调试	
两类电流输出	62
一路电流输出	61
订货号	
变送器	7, 8
传感器	9
E	
二次标定	68
F	
Field Xpert SFX100 手操器	32
Field Xpert 手操器	38
FieldCare	38
FieldCheck (测试和仿真软件)	70
返回	85
返回设备	6
防爆 (Ex) 补充文档	6
防爆认证 (Ex)	93
防护等级	33, 89
废弃	85
附件	69
负载	87
G	
更换	
印刷电路板 (安装 / 拆卸)	79, 81, 83
供电电压 (电源)	88
功能菜单 (简明操作指南)	35
功能描述	
参考 《仪表功能描述》	36
功能组	35
管道清洗	67
管道系统要求	13
过程错误	
定义	37
过程错误 (无显示信息)	75
过程错误信息	75
H	
HART	
错误信息	40
电气连接	32
命令号	40
命令类型	38
设备状态, 错误信息	45
手操器	38
环境温度	89

J

接线

参考电气连接	27
介质温度范围	90
介质温度范围 (标称压力)	90
介质压力 (压力影响)	88
介质压力范围	90
就地标定	68

K

抗冲击性	89
抗振性	89
快速设置	
气体	53
热流量	56
数据备份 (带 T-DAT 的设备)	58
压力	55
传感器	52

L

连接电缆长度	89
两类电流输出	
有源 / 无源信号	62
零点校正	65

M

脉动流	12
密封圈	
介质温度范围	90

O

欧洲压力设备指令	94
----------------	----

Q

气体设置	53
气体特性	5, 86
气体压力	55
前后直管段长度	89
清洗	
管道清洗	67
外部清洗	67

R

热流量	56
热值	56
软件	
放大器显示	49
软件版本更新	85

S

S-DAT (HistoROM)	66
设备错误	71
设备功能参数	
参考功能描述	36
设备描述文件	39
设备名称	7
设置模式	
允许	36

数据备份 (带 T-DAT 的设备)	58
输入密码 (功能菜单)	36
输入信号	87

T

T-DAT (HistoROM)

保存 / 上传 (数据备份, 例如更换设备)	58
通信	38

W

外部清洗	67
维护	67
危险区域	93
危险物质	6, 85
维修	6, 85
温度范围	89
储存温度	89
环境条件	89
环境温度范围	89
介质温度范围	90

X

系统错误	
定义	37
系统错误信息	72
限流值	
参考测量范围	90
显示	
选择显示屏	23
序列号	7, 8, 9

Y

压力设备指令	94
压力系数	88
压损 (公式, 压损曲线)	90
一路电流输出	
设置有源 / 无源信号	61
一致性声明 (CE 认证)	10
印刷电路板 (安装 / 拆除)	
现场型外壳	83
印刷电路板 (安装 / 拆卸)	
墙装型外壳	81
现场型外壳	79
应用	5
有源 / 无源设置	63
语言	93
运输传感器	11

Z

在线更换安装套件	90
指定用途	5, 86
重量	91
注册商标	10
主显示界面 (操作模式)	34
传感器安装	
参考安装条件	23
传感器设置	52
状态输入	
技术参数	87

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination Erklärung zur Kontamination und Reinigung

RA No.

Please reference the Return Authorization Number (RA#), obtained from Endress+Hauser, on all paperwork and mark the RA# clearly on the outside of the box. If this procedure is not followed, it may result in the refusal of the package at our facility.
Bitte geben Sie die von E+H mitgeteilte Rücklieferungsnummer (RA#) auf allen Lieferpapieren an und vermerken Sie diese auch außen auf der Verpackung. Nichtbeachtung dieser Anweisung führt zur Ablehnung ihrer Lieferung.

Because of legal regulations and for the safety of our employees and operating equipment, we need the "Declaration of Hazardous Material and De-Contamination", with your signature, before your order can be handled. Please make absolutely sure to attach it to the outside of the packaging.

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften und zum Schutz unserer Mitarbeiter und Betriebseinrichtungen, benötigen wir die unterschriebene "Erklärung zur Kontamination und Reinigung", bevor Ihr Auftrag bearbeitet werden kann. Bringen Sie diese unbedingt außen an der Verpackung an.

Type of instrument / sensor

Geräte-/Sensortyp

Serial number

Seriennummer

☐ Used as SIL device in a Safety Instrumented System / Einsatz als SIL Gerät in Schutzeinrichtungen

Process data / Prozessdaten

Temperature / Temperatur [°F] [°C]

Pressure / Druck [psi] [Pa]

Conductivity / Leitfähigkeit [µS/cm]

Viscosity / Viskosität [cp] [mm²/s]

Medium and warnings

Warnhinweise zum Medium



	Medium /concentration Medium /Konzentration	Identification CAS No.	flammable entzündlich	toxic giftig	corrosive ätzend	harmful/ irritant gesundheitsschädlich/ reizend	other * sonstiges*	harmless unbedenklich
Process medium Medium im Prozess								
Medium for process cleaning Medium zur Prozessreinigung								
Returned part cleaned with Medium zur Endreinigung								

* explosive; oxidising; dangerous for the environment; biological risk; radioactive

* explosiv; brandfördernd; umweltgefährlich; biogefährlich; radioaktiv

Please tick should one of the above be applicable, include safety data sheet and, if necessary, special handling instructions.

Zutreffendes ankreuzen; trifft einer der Warnhinweise zu, Sicherheitsdatenblatt und ggf. spezielle Handhabungsvorschriften beilegen.

Description of failure / Fehlerbeschreibung

Company data / Angaben zum Absender

Company / Firma	Phone number of contact person / Telefon-Nr. Ansprechpartner:
Address / Adresse	Fax / E-Mail
Your order No. / Ihre Auftragsnr.	

"We hereby certify that this declaration is filled out truthfully and completely to the best of our knowledge. We further certify that the returned parts have been carefully cleaned. To the best of our knowledge they are free of any residues in dangerous quantities."

"Wir bestätigen, die vorliegende Erklärung nach unserem besten Wissen wahrheitsgetreu und vollständig ausgefüllt zu haben. Wir bestätigen weiter, dass die zurückgesandten Teile sorgfältig gereinigt wurden und nach unserem besten Wissen frei von Rückständen in gefährlichen Mengen sind."

(place, date / Ort, Datum)

Name, dept./Abt. (please print / bitte Druckschrift)

Signature / Unterschrift

Endress+Hauser中国销售中心总部

上海市闵行区江川东路458号

电话: +86 21 2403 9600
+86 21 2403 9700
+86 4008 86 2580 (服务热线)
传真: +86 21 2403 9607
邮编: 200241
www.cn.endress.com
info@cn.endress.com

Endress+Hauser 
People for Process Automation